



1 : 400

Městský úřad Nový Bor

- 1x TCEKPFLE 20P (muzeum) ukončit 4.NP
- 1x optický kabel + tr.HDPE (muzeum) ukončit u podatelny
- 1x UTP (úřední deska) ukončit 4.NP
- 1x LTP (parkovací automat) ukončit 4.NP
- 1x optický kabel + tr.HDPE (škola) ukončit u podatelny

Úřední deska

- 1x UTP + tr.HDPE

Parkovací automat

- 1x UTP + tr.HDPE

Muzeum Nový Bor

- 1x TCEKPFLE 20P
- 1x optický kabel + tr.HDPE
- ukončení dle místních podmínek v objektu

Příprava kabelových tras

- rezerva - příloha
- 1x trubka korugovaná pr.110mm

Základní škola Nový Bor

- 1x optický kabel + tr.HDPE

Legenda

- Optický kabel v trubce HDPE
- přechody komunikací v chrániče
- Telefonní kabel
- TCEKPFLE 20P
- Datový kabel UTP
- připojení úřední desky
- připojení PA ukončit v krabici IP65

LEGENDA:

- POD LINA DŘEVNÍ
- PODLEŽNÝ DŘEVNÍ
- VODOVODNÝ LÁD
- KANALIZAČNÍ STOKA
- NADEŽNÝ VÝVEDNÍ HN
- PLYNOVODNÝ LÁD
- VEŠKLNÍ OSVĚTLENÍ
- KABEL. SPOJ.



P-313110 Náměstí Nový Bor

Ing. Ota Pour

00

HERIZENÝ VÝTIK

ČÍSLO ZMĚNY	ZMĚNY	POPIS OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Dílčí etapa řešení prostoru náměstí v Novém Boru

1:400

ELEKTROINSTALACE	F.1.4 g) Elektroinstalace silnoproudá

Město Nový Bor Náměstí Hru 1 Nový Bor, 473 01 Ing. Ota Pour KÚ Nový Bor	Ing. Ota Pour Chotelská 16, 473 01 Chotelská tel. (+420) 607 817 502 e-mail: Ota.Pour@seznam.cz SKYPE: ota.pour Autogramy a signy v oboru technologických zařízení staveb autogramy a signy a. s. 19000716	
---	---	--

Rozvody komunikační	1 : 400	DPS

Ing. Arch. Boris Rydík	P-313110 00000000	E-02
Ing. Ota Pour	5_12_2013	
Upraveno a opraveno		

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRÁZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPRÍJESTNÉ.

Dimenzování a jistění za respektování ČSN 33 2000-523 ed.2.

Vnější vlivy :
- vnější prostory : NEBEZPEČNÉ (A88)
- dle PNE 22 0000-2 - prostředí venkovní

Prostorové uspořádání sítě za respektování ČSN 736005.

SOUSTAVA
3PEN400/230VAC 50Hz / TN-C

Ochrana

Před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
samostatným odpojením od zdroje.

Veškeré činnosti provádět v koordinaci se správcem sítě.
Před zahájením výkopových prací provést vytyčení všech sítí
Úpravy DS zajistí ČEZ Distribuce, a.s.
Činnosti provádět v souladu se stanoviskem správce sítě.

Upozornění : EI symboly přístrojů a rozvaděčů jsou bez měřítka !!
Nedílnou součástí výkresové části je textová část !!

Veškeré činnosti provádět v koordinaci se správcem sítě investora.