

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 19.09.2012
NAŠE ZN.: 003702-25406/2012

VYŘIZUJE: Ing. Jindřich Gučík
TEL.: 474 636 311
MOBIL:
E-MAIL: gucik@poh.cz

DATUM: 08.10.2012

Valbek, spol. s r. o.
Jaroslava Vlková
Děčínská 717/21
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

Parkoviště v ulici B. Egermanna v Novém Boru na p. p. č. 312, 319, 320/1 a 321, k. ú. Nový Bor a na p. p. č. 7, 8 a 22, k. ú. Arnultovice u Nového Boru – vyjádření k vodoprávnímu a stavebnímu řízení

K Vaší žádosti ze dne 19. září 2012 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 20. září 2012, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Šporka po ústí do toku Ploučnice“ ID 14571000 a ve vodním útvaru podzemních vod „Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice“ ID 46500.

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu, že sorpční koberce budou vyměněny za nové nejpozději po ukončení horní hranice jejich životnosti dle garance a doporučení jejich výrobce.

Předmětem vyjádření je novostavba parkoviště v ulici B. Egermanna na p. p. č. 312, 319, 320/1 a 321, k. ú. Nový Bor a na p. p. č. 7, 8 a 22, k. ú. Arnultovice u Nového Boru (investor Město Nový Bor). Stavbou dojde k částečnému zpevnění stávající nepevněné plochy (bývalá zahrada obytného domu). Konstrukce (skladba) vozovky parkoviště (491 m², 18 OA) je navržena z betonových vegetačních tvárnic. Ochrana podpovrchových a podzemních vod je zajištěna sorpčním kobercem (životnost 10 – 15 let). Vjezd bude vyspádován směrem do parkoviště. Předmětné pozemky leží mimo stanovené záplavové území Šporky na pravém břehu (ř. km cca 20,30).



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ 70889988 DIČ CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Přílohy

DSP - Ing. Bohumil Fišer, 08/2012

Rozdělovník

POh, s. p. závod Terežín
VHE 02-24/4061, CE 1-14-03-055, GIS (723367/969989)
chrono
vlastní