



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení na výkres	Účel místnosti	plocha m2	s.v. m	podlaha
100	Vstupní chodba	25,60	3,60	dlažba
100a	Chodba	4,90	3,60	dlažba
101	Přípravná, kancelář	3,40	3,60	dlažba
102	Kovodělna	6,00	3,60	
103	Dřevodělna	3,90	3,60	
104	Garáž	1,50	2,80	dlažba

LEGENDA

- RH

HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
- R

STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ DÍLNÝ
- EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE MÍSTNÍHO POSPOJENÍ
- EP

SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN–C–S str. 50Hz,400V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ELEKTROINSTALACE PROVEDENA POD, OMÍTKOU, V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH popř. ULOŽENÍ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
- UVEDENÁ SVÍTIDLA JSOU POUZE JAKO PŘÍKLAD

Zpracoval : JOSEF GROLMUS, U NEMOCNICE 2316,ČESKÁ LÍPA  
IČO : 402 02 097  
DIČ : 172–5602231701  
Podpis :

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Registrace: OŽÚ OÚ Č.LÍPA pod. č.j.22365/92 ze dne 22.9.1992	Josef GROLMUS autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb ČKAIT 0500931 U nemocnice 2316 470 01 ČESKÁ LÍPA IČO: 402 02 097 tel. 774/508625	
J.GROLMUS	J.GROLMUS	HIP: Ing. Jiří Vaněk		
MÍSTO: NOVÝ BOR		KRAJ: LIBERECKÝ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 141102	ČÍSLO PŘEŘ
STAVEBNÍK: Město Nový Bor, nám. Míru 1,47301 NOVÝ BOR			FORMATY 2A4	
AKCE: REKONSTRUKCE PODKROVÍ DÍLEN v PRAKTICKÉ ŠKOLE NOVÝ BOR D.1.4–Dokumentace stavebního objektu SILNORPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA			DATUM 11/2014	
			STUPEŇ Ke ST. POVOLENÍ	
			MĚŘÍTKO 1:75	
DISPOZICE 1.N.P.-elektroinstalace		ČÍSLO VÝKRESU		E-1