

Žadatel na základě žádosti o dodatečné informace doručené přes elektronický nástroj dne 29.02.2016 poskytuje ve stanovené lhůtě tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě „Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace“:

Text žádosti o dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

V potrubí - kamenině je v rozpočtu rozpor ve třídě pevnosti potrubí!!!!
Roury jsou v rozpočtu-poptávce ve vyšší třídě pevnosti a zkrácené roury do DN400 jsou v rozpočtu v nižší tř. pevnosti!!!! Prosím o vyjasnění.
Jinak je potřeba upřesnit v jaké třídě budou roury. Nejdou tyto třídy napojit dohromady.

Dotaz č.2:

Dále skruže pol.82,85 ... jsou v rozpočtu v síle stěny 9 cm, požadavek SČVK je síla stěny 12 cm prosím upřesnit zadání zda je to takto v pořádku.

Dotaz č.3:

Na skruž uliční přechodovou pol.90 nejde použít mříž 500x500, ale mříž 500x300 je potřeba upřesnit jaká mříž tam bude.

Odpověď Zadavatele k dotazu č.1:

GZ, GA kusy DN 300, DN 400, DN 500 upraveny na stejnou (lepší) pevnostní třídu jako je potrubí v rozpočtu.

Odpověď Zadavatele k dotazu č.2:

Šachetní skruže změněny z tl. 9 cm na tl. 12 cm (položky 80,81,82) + kónus dtto (položka 85).

Odpověď Zadavatele k dotazu č.3:

Mříž UV změněna na 500/300 mm (položka 90)

Zadavatel přes elektronický nástroj vložil upravený výkaz výměr, kde byly doplněny položky na základě dodatečných informací. Původní výkaz výměr uveřejněný dne 23.02.2016 je tímto neplatný.

Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 12.2 „Lhůta pro podání nabídky“, takto:

„Nabídku doručte nejpozději do **16.03.2016 do 11.30 hod.**“

V Novém Boru, dne 03.03.2016