

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM  
Č. 3**



<b>Veřejná zakázka malého rozsahu</b>
<b>„Rekonstrukce střešního pláště a výměna výplní otvorů ZUŠ Nový Bor“</b>

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
(dále jen Zákon)

<b>Druh zadávacího řízení</b>	Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
<b>Rozsah veřejné zakázky</b>	Malého rozsahu
<b>Druh zakázky</b>	Stavební práce
<b>Adresa profilu zadavatele</b>	<a href="https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_513.html">https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_513.html</a>
<b>Datum zahájení řízení</b>	19. 4. 2016

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na  
<https://zakazky.novy-bor.cz/>.



<u>Zadavatel:</u> <b>Město Nový Bor</b> Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupení ve smyslu § 151 Zákona:</u> <b>Ing. Miroslav Jeništa.</b> Vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Nový Bor
<b>IČ: 00260771</b>	

## 1 ÚVOD

Zadavatel poskytuje v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení na základě předchozí žádosti.

## 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

měl bych dotaz k akci Rekonstrukce střešního pláště a výměna výplní otvorů budovy.

Dotaz:

Potřeboval bych upřesnit specifikaci otvorových výplní. Nikde jsem nedohledal jaké  $U_w$  nebo  $U_g$  by mělo být limitem.

Děkuji za odpověď

--

S pozdravem

VaN CL s.r.o.  
Liberecká 14  
47001 Česká Lípa

Petr Čihák  
tel: 731 504 744  
email: [vancl.cihak@seznam.cz](mailto:vancl.cihak@seznam.cz)  
[www.zatepleni-vancl.cz](http://www.zatepleni-vancl.cz)

## 3 DODATEČNÁ INFORMACE

Zadavatel uveřejňuje pro 2. část veřejné zakázky „Rekonstrukce střešního pláště a výměna výplní otvorů ZUŠ Nový Bor“ požadovanou technickou specifikaci oken:

- $U_w$  celého okna je max. 1,2, W/m<sup>2</sup>K, dokladovat atestem
- $U_g$  dvojskla je max. 1,1 W/m<sup>2</sup>K, dokladovat atestem

## 4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> <b>Město Nový Bor</b> Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<b>Ing. Miroslav Jeništa</b> Administrátor VZMR  Podepsáno elektronicky
<b>IČO: 00260771</b>	

