


LEGENDA MÍSTNOSTI

Č. M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLOCHA [m ²]	PROSTORY ČSN 332000-3	OSVĚTLENÍ (ČSN 12464-1)
			REF. ČÍSLO	INTENZITA
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	27,21	NORMÁLNÍ	1,1,1, 6,2,18 100 lx / 150 lx
2.02	ŠATNA UČTELEK	11,61	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.03A	CHODBA	9,42	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.03B	PRACOVNA, HERNA	94,85	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.03C	LEHARNA	16,50	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.04	SKLAD HRÁČEK	6,81	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.05	SKLAD KRESLÍČÍCH POTŘEB	9,64	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.06A	UMYVÁRNA-DĚTI	7,40	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.06B	WC-DĚTI	5,77	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.07	WC-UČTELEKY, VYLEVKA	1,67	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.08	PŘÍPRAVNA	9,93	POUZE VENTILÁTOR	
2.09A	CHODBA	6,05	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.09B	PRACOVNA, HERNA	94,85	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.09C	LEHARNA	16,50	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.10A	UMYVÁRNA-DĚTI	7,40	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.10B	WC-DĚTI	5,77	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.11	WC-UČTELEKY	1,67	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE	
2.12	SKLAD HRÁČEK	8,55	NORMÁLNÍ	6,2,23 100 lx

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE \sim 50Hz, 400V/230V, TN–C–S (nové elektronistalace)
 1/PEN \sim 50Hz, 230V, TN–C (stávající elektroinstalace)
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
 PROSTORY S HLEDISKY ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem viz. TABULKA A TECHNICKÁ ZPRÁVA
 ELEKTROINSTALACE BUDE V MÍSTNOSTECH S ÚPRAVOU POUVRCHŮ V PŘEVODNÍ POD OMÍTKOU A V PODLEDECH,
 VE STÁVAJÍCÍCH PROSTORECH BEZ STÁVEBNÍCH ÚPRAV NA POUVRCHU V PVC LÍŠTĚCH.
 DLE ČSN EN 1838 JE NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠENO JAKO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST
 A PROTIPLÁNICE OSVĚTLENÍ

	
Hovišská 470 01 1963 Česká Lípa	
tel.: 0425/620136 mobil: 0608 262568 e-mail: psprojel@volny.cz IČO: 483 02 023	
VYPRACOVAL P.ŠPRINGL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING.ARCH.L.BOGAR
ZADAVATEL MĚSTO NOVÝ BOR	
VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AKCE REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLUBEK, SVOJSKOVÁ, č.p. 754 — NASTAVBA A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
NÁZEV VÝKRESU OSVĚTLENÍ 2.NP	
MÍSTO NOVÝ BOR	
DATUM 11/2009	
FORMÁT 3x A4	
MĚŘÍTKO 1:100	
Č.VÝKRESU PARÉ Č.	
04—E	
ČÍSLO ZAKÁZKY PŠ—1209—DPS	