



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLOCHA [m ²]	PROSTORY ČSN 332000-3	OSVĚTLENÍ (ČSN 12464-1) REF.ČÍSLO	INTENZITA
3.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	26,09	NORMALNI	1.1.1, 6.2.18	100 lx / 150 lx
3.02	KANCELÁŘ, REDITEĽKY	23,99	NORMALNI+ZONNY	6.2.18	500 lx
3.03	CHODBA	9,53	NORMALNI	1.1.1	100 lx
3.04	SKLAD HRAČEK	4,18	NORMALNI	6.2.23	100 lx
3.05	UMYVÁRNA, WC-DĚTI	14,12	NORMALNI+ZONNY	1.2.4	200 lx
3.06	WC-UČITEĽKY, VŘEĽKA	2,81	NORMALNI+ZONNY	1.2.4	200 lx
3.07	HERNA-VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST	103,41	NORMALNI	6.1.1.2.3	300 lx
3.08	PŘÍPRAVNA	9,93	NORMALNI+ZONNY	2.7.2	300 lx
3.09	PRACOVNA, HERNA, LEHÁRNA	111,57	NORMALNI	6.1.1.2.3	300 lx
3.10	UMYVÁRNA, WC-DĚTI	14,12	NORMALNI+ZONNY	1.2.4	200 lx
3.11	WC-UČITEĽKY, VŘEĽKA	2,81	NORMALNI+ZONNY	1.2.4	200 lx
3.12	SKLAD HRAČEK	8,10	NORMALNI	6.2.23	100 lx

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVYŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM viz. TABULKA A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ELEKTROINSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH
- DLE ČSN EN 1836 JE NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠENO JAKO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

Hlavní inženýr projektu P.ŠPRINGL	
MÍSTO NOVÝ BOR	
ZADAVATEL MĚSTO NOVÝ BOR	
VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AKCE	
REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR	
MŠ KLÍČEK, SVOJŠKOVÁ, č.p. 754	
- NÁSTAVBA	
A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
NÁZEV VÝKRESU OSVĚTLENÍ 3.NP	Číslo zakázky PŠ-1209-DPS