

POZNÁMKA

- NÁPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V/230V, TN–C–S
- 3/PEN ~ 50Hz, 400V/230V, TN–C (stěvojící elektroinstalace)
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDOJE ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (ČSN 332000–4–41)
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM viz. TABULKA A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ELEKTROINSTALACE BUDE V MÍSTNOSTECH S ÚPRAVOU PLOCHÝ V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH, VE STÁVAJÍCÍCH PROSTORECH BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA PLOCHU V PVC LIŠTÁCH.
- NOVÉ OKRUHY ELEKTROINSTALACE 2.NP BUDOU NÁPAJENY Z NOVÉHO ROZVADĚČE RS.2 (m.č. 2.01)


LEGENDA KABELŮ

přívody do RS2
Cykly 4x10 (z RH)
Cyt 10 zž (z RH)
vývody z RS2
Cykly 3Cx2,5 (X.21)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLŮCHA [m²]	PROSTORY ČSN 332000–3	POZNÁMKA
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	27,21	NORMALNÍ	
2.02	ŠATNA UČITELEK	11,61		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.03A	CHODBA	9,42		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.03B	PRACOVNA, HERNA	94,85		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.03C	LEHÁRNA	16,50		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.04	SKLAD HRAČEK	6,81		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.05	SKLAD KRESLILCÍCH POTŘEB	9,64		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.06A	UMÝVÁRNA–DĚTI	7,40		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.06B	WC–DĚTI	5,77		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.07	WC–UČITELKY, VÝLEVKA	1,67		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.08	PŘÍPRAVNA	9,93		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.09A	CHODBA	6,05		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.09B	PRACOVNA, HERNA	94,85		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.09C	LEHÁRNA	16,50		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.10A	UMÝVÁRNA–DĚTI	7,40		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.10B	WC–DĚTI	5,77		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.11	WC–UČITELKY	1,67		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
2.12	SKLAD HRAČEK	8,55	NORMALNÍ	

LEGENDA viz. VÝKRES PŠ-1209-DPS / 06-E

		VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		MÍSTO NOVÝ BOR	
VYPRACOVAL P.ŠPRINGL		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING.ARCH.L.BOGAR		DATUM 11/2009	
ZADAVATEL MÍSTO NOVÝ BOR				FORMÁT 3x A4	
				MĚŘÍTKO 1:100	
AKCE REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR				Č.VÝKRESU PARÉ Č.	
– NÁSTAVBA A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				08–E	
MÁZEV VÝKRESU ELEKTROINSTALACE 2.NP				ČÍSLO ZAKÁZKY PŠ–1209–DPS	

Havlíkův **1983**
470 01 **Česká Lípa**
tel.: 0425/520136
mobil: 0608 252558
e-mail: ps.projek@volny.cz
IČO: 483 02 023