

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Č. 1**



Veřejná zakázka
„ZŠ Arnultovice, Nový Bor, objekt Chanos - výměna výplní otvorů“

Veřejná zakázka **není** zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Rozsah veřejné zakázky	Malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	30.6.2016

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupení ve smyslu § 151 Zákona:</u> Ing. Miroslav Jeništa. Vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Nový Bor
IČ: 00260771	

1 ÚVOD

Zadavatel na základě žádosti, uveřejňuje dodatečné informace k podlimitní veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **ZŠ Arnultovice, Nový Bor, objekt Chanos - výměna výplní otvorů.**

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

Prosím o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedenému výběrovému řízení.

Dotaz č. 1 :

Požaduje zadavatel ošetření připojovací spáry dle ČSN 730540-2, která doporučuje ošetření připojovací spáry z interiérové strany parotěsnou páskou a z exteriérové strany vodotěsnou páskou nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Máme parozábranu zalkulovat do ceny montáže oken? Zahnutí či případné nezahnutí této položky do cenové nabídky může ovlivnit porovnatelnost nabídek.

Dotaz č. 2:

Lze nabídnout okna s menší stavební hloubkou než 82mm za předpokladu splnění technických parametrů poptávaných oken při zasklení trojsklem (Ug=0,6) dodržení tepelného prostupu oknem Uw=0,8 ?

V Lázních Toušeň dne 01.07.2016

Lenka Pelclová, projektový koordinátor

Window Holding a.s.

3 ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje ošetření připojovací spáry z vnější (exteriérové) strany vodotěsnou páskou a zvnitřní (interiérové) strany parotěsnou zábranou (páskou). Cena bude zahrnuta do celkové cenové nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje použití profilace pro trojsklo s minimální stavební hloubkou 82 mm..

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Ing. Miroslav Jeništa Administrátor VZ Podepsáno elektronicky
IČO: 00260771	