

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2



Veřejná zakázka
„ZŠ Arnultovice, Nový Bor, objekt Chanos - výměna výplní otvorů“

Veřejná zakázka **není** zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Rozsah veřejné zakázky	Malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	30.6.2016

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupení ve smyslu § 151 Zákona:</u> Ing. Miroslav Jeništa. Vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Nový Bor
IČ: 00260771	

1 ÚVOD

Zadavatel na základě žádosti, uveřejňuje dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **ZŠ Arnultovice, Nový Bor, objekt Chanos - výměna výplní otvorů**.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o poskytnutí dodatečných informací č. 2

Název veřejné zakázky:

„ZŠ Arnultovice, Nový Bor, objekt Chanos – výměna výplní otvorů“

Na dnešní prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že detail řezu připojovací spárou, který je součástí zadání, není možné dodržet.

Obvodový plášť budovy je tvořen dřevěnou konstrukcí opláštěnou z venkovní strany palubkovým obkladem (viz.foto) a z vnitřní strany dřevovláknitou deskou. Rám okna je slícován s vnitřní stranou a venkovní ostění je tvořeno dřevěnou latí. **Na takovou konstrukci není možné aplikování parozábrany.**

Navržené řešení osazení oken: Osadit okna opět s vnitřním lícem, ukotvit k dřevěné konstrukci.

Neřešit osazení vnitřního parapetu a připojovací spáru, vyplněnou PU pěnou, olištovat PVC lištou.

Venkovní lať, tvořící ostění ponechat, včetně venkovního parapetu a okenní prvek napojit pomocí přechodového, pozinkovaného plechu. Bude zadavatel akceptovat toto řešení osazení oken?

Window Holding a.s.

3 ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Odpověď na dotaz:

Parozábrana nebude aplikována.

Zadavatel bude akceptovat toto řešení osazení oken:

- Osadit okna opět s vnitřním lícem, ukotvit k dřevěné konstrukci.

- Neřešit osazení vnitřního parapetu a připojovací spáru, vyplněnou PU pěnou, olištovat PVC lištou.
- Venkovní lať, tvořící ostění ponechat, včetně venkovního parapetu a okenní prvek napojit pomocí přechodového, pozinkovaného plechu.

Toto řešení bude zahrnuto do celkové cenové nabídky.

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Milan Geby Administrátor VZ Podepsáno elektronicky
IČO: 00260771	