

# **K r a j s k á   h y g i e n i c k á   s t a n i c e**

## **LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCÍ**

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, [sekretariat@khslibc.cz](mailto:sekretariat@khslibc.cz), ID nfeai4j, IČ 71009302

V České Lípě dne 20.6.2016

Č.j.: KHS LB 12592/2016

Vyřizuje: Jana Koldová 487 820004

**Kultura Nový Bor s.r.o.**  
**Revoluční 480**  
**473 01 Nový Bor**

**Změna v užívání části prostoru šatny na kavárnu v objektu Městského kina, Smetanova 523, k.ú. Nový Bor - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci k užívání stavby.**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost společnosti Kultura Nový Bor s.r.o., Revoluční 480, k.ú. Nový Bor, o vydání závazného stanoviska ke změně v užívání části prostoru šatny na kavárnu v objektu Městského kina, Smetanova 523, k.ú. Nový Bor. Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice toto

### **závazné stanovisko:**

Se změnou v užívání části prostoru šatny na kavárnu v objektu Městského kina v Novém Boru, Smetanova 523

**se souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Krajské hygienické stanici byla dne 09.06.2016 pod čj. 12592/2016 doručena žádost společnosti Kultura Nový Bor s.r.o., Revoluční 480, k.ú. Nový Bor, o vydání závazného stanoviska ke změně v užívání části prostoru šatny na kavárnu v objektu Městského kina, Smetanova 523, k.ú. Nový Bor.

Součástí žádosti byla jednoduchá projektová dokumentace zpracovaná společností Kultura Nový Bor, která řeší využití prostoru šatny na kavárnu pro návštěvníky kina.

Provoz kavárny budou zajišťovat dva zaměstnanci v provozní době od 15,00 do 21,00 hodin. Sortiment kavárny: prodej balených potravinových doplňků /oplatky, čokolády/, balených, rozlévaných studených a teplých nápojů. Vybavení kavárny budou tvořit pracovní plocha, prodejní pult, lednice, kávovar, dřez, mycí zařízení na sklo, umývadlo k osobní hygieně. Součástí bude příruční suchý sklad potravin. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě a stávající rozvody včetně stávajících oddělených záchodů pro hosty a vyčleněného záchodu pro obsluhu. Kapacita cca 5 stolků, 16 míst k sezení.

Navrhované řešení není v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje

se sídlem v Liberci



**Ing. Marcela Štěníčková**

**vedoucí oddělení hygieny výživy**

**Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**  
**Územní odbor Česká Lípa**  
**Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa 1**

K Č.j.: HSLI-3258-2/CL-PS-2016

Česká Lípa 1. listopadu 2016

Počet listů: 1

Přílohy: -

Ing. Arch. Boris Rýdl – DRIS  
Tržní náměstí 575  
473 01 Nový Bor

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY**  
Vyřizuje za HZS: por. Luboš Krejča, DiS, tel. 950 475 225, e-mail: lubos.krejca@hzslk.cz

Název stavby:	Zřízení kavárny v hale městského kina
Místo stavby:	p.p.č. 552, k.ú. Nový Bor
Stavebník-investor:	Město Nový Bor, náměstí Míru 1, Nový Bor
Předložená dokumentace:	Ke stavebnímu povolení
Zpracovatel PBR:	Ing. Arch. Boris Rýdl, ČKA 01 232, říjen 2016

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21.10.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Poučení**


V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Převzal:  
Dne:  
Podpis:

Podatel vyrozuměn:  
telefonicky/e-mailem  
dne:  
Podpis:



plk./Mgr. Jan Málek  
řada – ředitel ÚO Česká Lípa  
oprávněná úřední osoba

# Městský úřad Nový Bor

Odbor životního prostředí

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 311, fax: 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Váš dopis ze dne: 17.10.2016

Spis č.: ŽP/5/2016/S  
Č. j. dokumentu: MUNO 49 307/2016  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet příloh: 0  
Vyřizuje: Ing. Věra Lišková  
Datum: 07.11.2016

Ing. arch. Boris Rýdl  
DRIS Nový Bor  
Tržní náměstí 575  
473 01 Nový Bor

**Stanovisko z hlediska životního prostředí ke změně v užívání části stavby: „Šatny na kavárnu v kině v Novém Boru“, p. p. č. 552 v k. ú. Nový Bor.**

(Investor: Město Nový Bor, Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO: 00 260 771)

## **Ochrana ovzduší – Ing. Kopčáková**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší souhlasíme se změnou v užívání stavby.

Upozorňujeme, že veškeré práce související s realizací stavby budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti. V případě nutnosti budou učiněna taková opatření, která znečišťování ovzduší polévacím prachem zabrání (zkrápění staveniště, čištění komunikací...).

## **Vodní hospodářství – pí Salačová**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona souhlasíme se změnou užívání stavby.

## **Nakládání s odpady – pí Šlejmarová**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech souhlasíme se změnou v užívání výše uvedené stavby.


Upozorňujeme stavebníka, že odpady vzniklé v rámci stavby a demontáže stavby budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití dle § 12 zákona o odpadech.

Doklady o likvidaci odpadů z realizace stavby a demontáže stavby (např. stavební a demoliční odpady, dřevo, železo, ocel, kabely, izolační materiály apod.) budou předloženy k užívání stavby.

Dne 17.10.2016 byla Městskému úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí předložena k posouzení žádost Města Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO: 002 60 771, zastoupeného Ing. arch. Borisem Rýdlem, DRIS Nový Bor, Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor, IČO: 004 80 894, na základě plné moci ze dne 11.10.2016 k vydání stanoviska ke změně v užívání části výše uvedené stavby. K posouzení byla předložena PD zpracovaná Ing. arch. Borisem Rýdlem, DRIS Nový Bor, Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor, IČO: 004 80 894, datum: 09/2016.

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí vydává na základě dílčích stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy chránící veřejné zájmy, jako dotčený orgán státní správy dle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, **souhlasné stanovisko bez podmínek.**

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Nový Bor  
473 01 NOVÝ BOR

  
**Ing. Jitka Kopčáková**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Nový Bor

**Sdělení:**

**Orgán státní správy lesů - pí Hovorková**

Netýká se zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Ochrana přírody – Ing. Máslová**

Netýká se zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

**Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) - pí Svobodová**

Netýká se zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

# **Zřízení kavárny v městském kině v Novém Boru**

## **technická zpráva požární ochrany**

**Projekt ke stavebnímu řízení**

---

**Objednatel : Město Nový Bor**

**Zpracovatel : DRIS Nový Bor, Tržní náměstí 575, Nový Bor  
Ing.arch. Boris Rýdl**

**Datum zprac . : říjen 2016**

**OBSAH:**

- 1/ Popis stavby
- 2/ Dělení na požární úseky
- 3/ Stanovení stupně požární bezpečnosti
- 4/ Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí
- 5/ Posouzení únikových cest
- 6/ Stanovení odstupových vzdáleností, vymezení požárně nebezpečného prostoru
- 7/ Požární voda
- 8/ Závěr

Použité technické  
předpisy:

ČSN 73 0804, 73 0834, 73 0873, 73 0831,  
vyhl.č. 23/2008 Sb.

## 1/ Popis stavby

Jedná se o stavební úpravy ve stávající vstupní hale městského kina v Novém Boru,

Záměrem stavebníka je stavebními úpravami zřídit v části bývalé šatny malou kavárnu.

Část šatny s pultem bude demontována, ve vzniklém prostoru bude kavárna o ploše 15,86 m<sup>2</sup> komunikačně uzavřena rolovací mříží. Dále bude provedena SDK příčka ke zřízení malého skladu. Počet osob v kavárně – 16 – 20.

Příjezd k objektu je zabezpečen po stávajících obecních komunikacích minimální šířky 3,5 m ve vzdálenosti do 10 m od objektu.

Dle ČSN 73 0833 se jedná o budovu skupiny dle ČSN 73 0831.

## 2/ Dělení na požární úseky

Stavba bude posouzena dle ČSN 73 0834 jako změna skupiny I.

Stavba odpovídá čl. 3,3 neboť její předmětem je pouze

- změna vnitřního členění stávajícího prostoru

Jedná se tedy o změnu skupiny I.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky kapitoly 4.

Jedná se o tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků nosných stavebních konstrukcí není snížena pod původní hodnotu.

- Dle ČSN 73 0831 čl. 5.1.2. poznámka 1 může být kavárna součástí shromažďovacího prostoru

- sklad bude tvořit samostatný požární úsek. SDK příčka a podhled oddělující sklad od kavárny a vstupní haly bude proveden z protipožárního SDK s požární odolností 30 min – REI 30 / např. Knauf GKF 15 mm/, dveře do skladu EW 30.

- stupeň hořlavosti stavebních konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen

- vyhovuje

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšen o více než 10% původního rozměru

-vyhovuje

- nově zřizované prostupy všemi stěnami jsou utěsněny dle ČSN 73 0802

- vyhovuje –

- nově instalované vzduchotechnické zařízení je provedeno dle ČSN 73 0872

- není

- v měněných částech objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům  
- vyhovuje
- v měněné části objektu nejsou změnou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější i vnitřní místa požární vody  
vyhovuje – původně instalované sprinklery na vodovodním potrubí nad pultem šatny neodpovídaly současným normovým požadavkům.

### 3/ Stanovení stupně požární bezpečnosti

Stávající bez změn

### 4/ Posouzení stupně hořlavosti použitých stavebních hmot a požární odolnost stavebních konstrukcí

Hořlavost použitých stavebních hmot:

Svislé konstrukce - zděné – DP1

Vodorovné konstrukce – dřevěné – DP3

Jedná se o objekt ze smíšených stavebních konstrukcí

### Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich skutečné hodnoty

#### Tabulka 12 z ČSN 73 0802

Pol.  
požární bezpečnosti

Stavební konstrukce    Stupeň

II.

1. Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3,	
a) v podzemních podlažích	45D1
b) v nadzemních podlažích	30+
c) v posledním nadzemním podlaží	15+
d) mezi objekty	45D1
2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1,	
a) v podzemních podlažích	30D1
b) v nadzemních podlažích	15D3
c) v posledním nadzemním podlaží	15D3
3. Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10,	
a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části	
1) v podzemních podlažích	45D1
2) v nadzemních podlažích	30+
3) v posledním nadzemním podlaží	15+



- b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) 15+  
4. Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 15

#### Hodnocení:

Požární stropy - nevyskytují se

Požární stěny - SDK příčka REI 30 vyhovuje

Obvodové stěny – zdivo REI 120 vyhovuje

Požární uzávěry - EW 30 bude osazen jako vstupní dveře do skladu

Požadavkům na požární odolnost stavebních konstrukcí vyhovují všechny stavební konstrukce.

#### 5/ Posouzení únikových cest.

Stávající – beze změn

#### 6/ Odstupy

##### Požadavky na posuzování odstupových vzdáleností

Dle ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují pokud:

- se nezvětšuje obestavěný prostor
- nezvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10 %
- nezvyšuje se součin  $p \times c$  o více než 30 kg/m<sup>2</sup>

##### Hodnocení

- obestavěný prostor se nezvětšuje
- šířky nebo výšky požárně otevřených ploch se nezvětšují o více než 10%
- součin  $p \times c$  se nezvyšuje

##### Závěr:

V souladu s ČSN 73 0834 se odstupné vzdálenosti neposuzují, stávající odstupové vzdálenosti se považují za vyhovující.

#### 7/ Požární voda

Stávající beze změn

##### Hasící přístroje

V kavárně musí být umístěn hasící přístroj s hasící schopností 34 A.

## **8/ Ostatní profese**

Elektroinstalace je navržena pro příslušné prostředí a v souladu s ČSN 33 2000. Elektroinstalace bude instalována v souladu s platnými technickými předpisy.

**Doporučuji vybavit prostor kavárny a skladu zařízením autonomní detekce a signalizace požáru.**

## **9/ Závěr**

Posuzovaná stavba splňuje požadavky platných ČSN v oboru požární ochrany a vyhl. 23/2008 Sb.

Obsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá požadavkům vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. § 41 odst. 2 a jeho obsah je v souladu s odst. 4 upraven s ohledem na stavební náročnost a rozsah navrhovaných stavebních úprav.

V případě, že při realizaci stavby dojde ke změně v technickém řešení nebo změně v použitých stavebních materiálech musí být toto konzultováno se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení