


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU




DN (m m)	hloubka m	b m m	B m m
150	do 2 m	800	900
150	do 4,5 m	1000	1200
200	do 2 m	800	900
200	do 4,5 m	1000	1200
250	do 2 m	900	1000
250	do 4,5 m	1100	1300
300	do 2 m	900	1000
300	do 4,5 m	1100	1300
400	do 2 m	1000	1100
400	do 4,5 m	1200	1400
500	do 2 m	1100	1200
500	do 4,5 m	1300	1500
600	do 2 m	1300	1400
600	do 4,5 m	1500	1700

POZNAMKY :
POKLADKU POTRUBÍ (VÝKOP, DNO VÝKOPU, PÍSKOVÉ LOŽE, OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ, ...) PROVÁDĚT DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE POTRUBÍ.
PRACOVNÍ DRENÁŽ POUŽE V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY.

ÚPRAVY POVRCHŮ

ŘAD P1 KM 0,0000-0,0102 ZÁSYP ŠTĚRKODRTI DO UROVNĚ TERÉNU
KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU, DLE OBJEKT IO 101 KOMUNIKACE

Výpracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
BC. HORDĚJČUKOVÁ	ING. DOSTÁL	ING. TEPLÝ
Země :	ČR	Obec :
Investor :	MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor	
Akce :	REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO STŘEDU MĚSTA NOVÝ BOR - III. ETAPA ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	Stupeň : PDPS
Objekt :	IO 302 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	Datum : 04/2017
Obsah :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Zak.číslo : 5171/16
		Měřtko : Příloha : B.302.4



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz