



ŘEZ A-A'




ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 200 mm Z BETONU C25/30  
DESKA BUDE VYZTUŽENA SVAŘOVANOU OCELOVOU SÍŤ  
6/6-100/100 PŘI OBOU POKRÝCH, KRYTÍ VÝZTUŽE 40  
mm.

PUDORYS



- 1 BETONOVÁ NÁDRŽ
- 2 BETONOVÝ POKLOP
- 3 BETONOVÁ SKRUŽ
- 4 POKLOP 600x600
- 5 POPLASTOVANÉ STUPADLA

## VODOMĚRNÁ SESTAVA




POZN.:

V ARMATURNÍ ŠACHTĚ JE UMÍSTĚNA VODOMĚRNÁ SESTAVA NA VODOVODNÍ PŘÍPOJCE PROČ UMĚLECKÉ DÍLO. DALE V ŠACHTĚ BUDE UMÍSTĚNA TECHNOLOGIE PRO UMĚLECKÉ DÍLO. TECHNOLOGIE BUDE URČENA INVESTOREM PO VÝBĚRU KONKRÉTNĚHO UMĚLECKÉHO DÍLA.

V RAMCI OBJEKTU IO 302 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NENÍ ŘEŠENO VYBAVENÍ TECHNOLOGIÍ A PROVEDENÍ PROSTUPŮ ŠACHTOU PRO POTŘEBY UMĚLECKÉHO DILA. V OBJEKTU JE ŘEŠEN POUZE PROSTUP PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU. VYBAVENÍ ŠACHTY A PROVEDENÍ PROSTUPŮ, V SOUVISLOSTI S UMĚLECKÝM DILEM, BUDOU ŘEŠENY DODAVATELEM UMĚLECKÉHO DILA.

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Vypracoval :   | Zodp.projektant :                            | Hlavní projektant : |
| BC. HORDÉČUKOVÁ  | ING. DOSTÁL                                  | ING. TEPLÝ          |
| Země :   | ČR   | Obec : NOVÝ BOR     |
| Investor :   | MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor |                     |
| Akce : <b>REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO<br/>STŘEDU MĚSTA NOVÝ BOR - III. ETAPA</b><br>ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM |  |                     |
| Objekt :   | IO 302 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA                    |                     |
| Obsah :  |  |                     |



**BKN** spol. s r.o.

Vladislavova 29/1  
 566 01 Vysoké Mýto  
 Tel: 465424472, 465424170  
 Fax: 465424171  
 bkn@bkn.cz

**www.bkn.cz**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Stupeň :    | PDPs                     |
| Datum :     | 04/2017                  |
| Zak.číslo : | 5171/16                  |
| Měřítko :   | Přítaha : <b>B.302.5</b> |