



Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje dodatečné informace k VZMR na stavební práce s názvem „Výměna oken tělocvičny ZŠ Arnultovice Nový Bor“.

Znění žádosti.

Dobrý den, tímto Vás žádám o poskytnutí dodatečných informací k dané veřejné zakázce.

Dotaz:

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že není možné použít požadované pákové ovladače. Pákové ovládání nelze vést přes stávající konstrukce (obložení, trubky).

Navrhujeme použít buď:

1. Fixní okna (neotvíravá, není potřeba pákových ovladačů)
2. Motorické ovládání oken (zde bude nutné připravit elektroinstalaci)

Můžete upřesnit technické řešení?

Odpověď:

Pákové ovládání lze vést po sloupech mezi okny, kde se vyřízne část dřevěného obložení.

Zadavatel:
Novoborská bytová společnost, s.r.o.
Purkyňova 227
473 01 Nový Bor

Miroslav Folk
Administrátor VZ

Novoborská bytová společnost s.r.o.
Purkyňova 227
Nový Bor, PSČ 473 01
NOBYS
IČ: 25003046 DIČ: CZ25003046
tel/ 487 722 948, tel/fax: 487 722 479