



ZTI – KANALIZACE a VOVODOD
NOVÝ BOR, SMETANOVA č.p. 387

LEGENDA:

- PP 3/4" – POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU POLYPROPYLENOVÉ HPP PP HOSTALEN SVAROVANÉ
- KK – KILLOVÝ KOHOUT DN 50 mm na VNITŘNÍM VODOVODU VOLNÉ VĚDÍ STĚNY u "MOSTU"
- V1, V2 – STUPNACÍ POTRUBÍ PP HOSTALEN VEDOUcí z 1. pp do 1. NP DOMU DĚTI a MLÁDEŽE
- VT – STUPNACÍ POTRUBÍ PP HOSTALEN 1/2" TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY od OHŘÍVAČE v 1. NP
- 1/2"1 – POTRUBÍ VNITŘNÍHO ROZVODU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TEPELNĚ IZOLOVANÉ MIRELONEM
- SMĚŠOVACÍ BATERIE – NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE DN 15 mm
- ROHOVÝ VENTIL – PŘÍPOJENÍ PRO TOILETU BUDĚ ROHOVÝM VENTILEM DN 15 mm např. T 67
- VODOMĚRNÁ SOUPRAVA – je ŘEŠENA SAMOSTATNÝM VÝKRESEM v DSP VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDĚ PODROBEJNO TLAKOVÉ ZKOUŠCE TĚSNOSTI VODOU
- ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY = SMĚŠOVACÍ BATERIE NEJSOU PŘÍMO TYPOVĚ SPECIFIKOVÁNY a BUDOU v BEŽNÉ ÚROVNI s roztečí 100 mm od česátno výrobce
- SKLON POTRUBÍ VODOVODU BUDĚ min. 0,5 ‰ podle šipek ve výkrese
- POTRUBÍ PP HOSTALEN BUDĚ ULOŽENO pod úrovní OMÍTEK a OKRAJDU

LEGENDA:
viz. také č.v. 6, 7 a 8

město NOVÝ BOR

Poznámka :
Rekonstrukce vnitřních instalací kanalizace a vodovodu bude realizována na etapy samostatně funkční, které sledně investor s dodavatelem

VYPRACOVAL		ING. JOSEF FOULBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY	
INVESTOR		NOVÝ BOR, ZÁKOVÁ 205, PSČ 473 01, IČO 12073709	
MÍSTO STAVBY		NOVÝ BOR	
ZTI – KANALIZACE a VOVODOD		PROJEKT NOVÝ BOR	
NOVÝ BOR, SMETANOVA č.p. 387		C. ZÁKAZKY	
ROZVINITÉ ŘEZY VNITŘNÍHO VODOVODU		ČÍSLO KOPIE	
		10	