


LEGENDA  
POTRUBÍ:

- ROZVOD ÚT - TOPNÁ VĚTEV
- ROZVOD ÚT - ZPĚTNÁ VĚTEV
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

V NEJVYŠŠÍM BODĚ SOUSTAVY UMÍSTIT  
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
V NEJNIŽŠÍM BODĚ SOUSTAVY UMÍSTIT  
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Hanek		KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL: E. BELO	 s.r.o. Tovární 205, 408 01 Rumburk T: 412354610-3, www.ventos.cz IČO:25028324, DIČ:CZ25028324
STAVEBNÍ ÚŘAD: NOVÝ BOR		KRAJ:		
INVESTOR: Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor 473 01				
AKCE: REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY V OBJEKTU DDM SMETANKA				
OBJEKT:		PROFESÍ: UT	ZAKÁZKA: 20170062	FORMÁT: A2
VÝKRES: DISPOZICE 1.NP			MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.-ÚT02