


LEGENDA

POTRUBÍ:

- ROZVOD ÚT - TOPNÁ VĚTEV
- ROZVOD ÚT - ZPĚTNÁ VĚTEV
- EXPAZNÍ POTRUBÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

V NEJVYŠŠÍM BODĚ SOUSTAVY UMÍSTIT
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
V NEJNÍŽŠÍM BODĚ SOUSTAVY UMÍSTIT
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Hanek	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL: E. BELO	 s.r.o. Tovární 205, 408 01 Rumburk T: 412354610-3, www.ventos.cz IČO:25028324, DIČ:CZ25028324
STAVEBNÍ ÚŘAD: NOVÝ BOR	KRAJ:		
INVESTOR: Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor 473 01			
AKCE: REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY V OBJEKTU DDM SMETANKA			
OBJEKT:	PROFESE: UT		FORMÁT: A2
			DATUM: 2/2017
			STUPEŇ: DSP
			ZAKÁZKA: 20170062
VÝKRES: DISPOZICE 3.NP		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.-ÚT04