


DETAIL ZAPOJENÍ KOTLE –
VIZ VÝKRES "SCHEMA ZAPOJENÍ ZDROJE"

- LEGENDA**
POTRUBÍ:
- ROZVOD ÚT – TOPNÁ VĚTEV
 - ROZVOD ÚT – ZPĚTNÁ VĚTEV
 - EXPANZNÍ POTRUBÍ
 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

- LEGENDA**
ARMATUR:
- KK – KULOVÝ KOHOUT
 - KKF – KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
 - KKP – KULOVÝ KOHOUT PLYNOVÝ
 - VK – VYPUSŤEČÍ KOHOUT
- V NEJVYŠŠÍM BODĚ SOUSTAVY UMÍSTIT
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
V NEJNÍŽŠÍM BODĚ SOUSTAVY UMÍSTIT
VYPUSŤEČÍ KOHOUT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Haňek	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL: E. BELD	<div> s.r.o. Tovární 205, 408 01 Rumburk T: 412354610-3, www.ventos.cz ICO: 25028324, DIČ: CZ25028324</div>
STAVEBNÍ ÚŘAD: NOVÝ BOR	KRAJ:		
INVESTOR: Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor 473 01			
AKCE: REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY V OBJEKTU DDM SMETANKA			
OBJEKT:	PROFESÍ: ÚT		FORMÁT: A1
			DATUM: 2/2017
			STUPEŇ: DSP
			ZAKÁZKA: 20170062
VÝKRES: SCHEMA ZAPOJENÍ SOUSTAVY			MĚŘÍTKO: -
			ČÍSLO VÝKRESU: D.14...ÚT05