

VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel:	Město Nový Bor
Sídlem:	nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Jednající:	Mgr. Jaromír Dvořák, starosta
IČ:	00260771
Zastoupený:	Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí odboru rozvoje města

Veřejná zakázka

Rekonstrukce elektroinstalace a otopné soustavy DDM Smetanka, Nový Bor

Druh zadávacího řízení	Výběrové řízení
Rozsah veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	08.03.2018

Veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



1. ÚVOD

Zadavatel v souladu uveřejňuje vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce s názvem **Rekonstrukce elektroinstalace a otopné soustavy DDM Smetanka, Nový Bor**, na základě podané žádosti.

2. DOTAZ UCHAZEČE

Prosím mám dotaz ohledně ústředny EPS, která se má pouze demontovat a nově osadit. Co to je za typ ústředny? A původní prvky se vyhodí a nainstalují se pouze ty z poptávky, nebo jde o rozšíření ústředny?

3. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Jedná se o rozšíření stávající ústředny. Typ stávající ústředny je PARADOX Security systems, 7/TRP20/VA. Ostatní parametry jsou uvedeny na fotografii.



PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Ing. Olga Sobotová Administrátor VZ v. z. Ing. Miroslav Jeništa Podepsáno elektronicky
IČO: 00260771	