



Vaše žádost zn.: P18610052704
ze dne: 20.7.2018
Naše značka: O18610213161/OTPC/LRo
Vyřizuje: **Ing. Průša, p. Rozum**
Adresa: **Přítkovská 1689,
415 50 Teplice**
Pracoviště: **OTPC Česká Lípa**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 17.8.2018

**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III**

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Nový Bor – Vodní zdroj pro HZS
Účel vyjádření:	Územní řízení a stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Nový Bor
	Část obce: Arnultovice u Nového Boru
	Katastrální území: Arnultovice u Nového Boru, Číslo parcely: 30/19
Žadatel:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. – Ing. Jana Červenková
Investor:	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 437 01 Nový Bor
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Sdělujeme:

Vámi uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů pro veřejné zásobování. Na základě této skutečnosti je nutné pro **vydání našeho stanoviska k záměru, předložit projektovou dokumentaci vodního zdroje a závěrečnou zprávu o provedeném hydrogeologickém průzkumu**. Závěrečná zpráva musí mimo jiných náležitostí zahrnovat zhodnocení vlivu na stávající odběry podzemní vody na základě hydrodynamických zkoušek (HDZ) vydané osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii. Závěrečná zpráva musí být zpracovaná podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
165

Jan R o z u m
Oddělení technicko provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

