

# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1



<b>Veřejná zakázka malého rozsahu</b>
<b>„Nový Bor – Vodní zdroj pro HZS – opakované řízení“</b>

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

<b>Druh zadávacího řízení</b>	Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
<b>Rozsah veřejné zakázky</b>	Malého rozsahu
<b>Druh zakázky</b>	Stavební práce
<b>Adresa profilu zadavatele</b>	<a href="https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html</a>
<b>Datum zahájení řízení</b>	2.1.2019

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



<u>Zadavatel:</u> <b>Město Nový Bor</b> Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupený:</u> <b>Ing. Olga Sobotová</b> Odbor rozvoje města, MěÚ Nový Bor
<b>IČ: 00260771</b>	

## ÚVOD

Na základě žádosti o dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Nový Bor – Vodní zdroj pro HZS – opakované řízení“ Vám zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

## ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Mohla bych se zeptat, zda by bylo možné poskytnout rozbor surové vody, ze které se bude odstraňovat perchlorethylen?

Pro správné poptání provzdušňovací věže bychom potřebovali rozbor surové vody, případně alespoň koncentraci již zmíněné látky.

## ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel Vám k Vašemu dotazu bod č. 1 sděluje:

Koncentrace CIU v letech 2015 až 2016

	jednotka	252/2004 Sb.	2015				2016			
			12.3.2015	23.7.2015	30.9.2015	7.12.2015	30.3.2016	19.7.2016	19.10.2016	19.12.2016
1,1,2-trichlorethylen	µg/l	10	5,9	2,2	3,4	2,2	2,7	2,2	2,8	2,6
1,1,2,2-tetrachlorethylen	µg/l	10	33,5	10	11,1	9,1	12,1	12,5	13,1	12,1
1,2 cis dichlorethylen	µg/l		4,3	1,9	1,8	1,4	2	1,9	2,3	2
ΣCIU	µg/l	10	43,7	14,1	16,3	12,7	16,8	16,6	18,2	16,7

Zadavatel požaduje, aby tyto nové informace, dokumenty použil uchazeč pro vypracování nabídky. Předloží-li uchazeč nabídku vycházející ze starých informací, dokumentů, bude Zadavatel nucen takového uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> <b>Město Nový Bor</b>	<b>Ing. Olga Sobotová</b> Administrátor VZMR
--	---

Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	
	Podepsáno elektronicky
<b>IČO: 00260771</b>	