

## **D.2.A) TECHNICKÁ ZPRÁVA- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – detail provedení sloupu SH 01**

### **PROJEKT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V LOKALITĚ ULIC PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY, POLNÍ, U STARÉHO HŘBITVA A RUMBURSKÝCH HRDINŮ**

S ohledem na možnost bezproblémové opravy základů opěrné zdi a zdi samotné na pozemku p.č. 50 a s ohledem na požadavky manželů Langových, majitelů pozemků p.č. 49 a 50 v katastrálním území Nový Bor- číslo k.ú. 707155, s jejichž pozemky sousedí uvažovaná kabelová trasa a nové světelné místo SH 01, je potřeba dodržet při realizaci následující detaily provedení části VO.

- kabel VO vedoucí přes travnatý ostrůvek na p.č. 70 v sousedství pozemku p.č. 50 bude uložen co nejdále od opěrné zdi, tedy podél obrubníku komunikace
- sloup VO s označením SH 01 bude proveden jako demontovatelný, tedy přírubový, montovaný na zemní prefabrikovaný základ pomocí šroubů tak, aby tento sloup mohl být dočasně demontován po dobu nutné opravy opěrné zdi a/nebo základů opěrné zdi na p.č. 50.

Tyto technické podmínky provedení části VO jsou nedílnou součástí technické zprávy.

## Řez uložením sloupů VO 5,0 m - přírubové provedení

