

VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

POZOR !
PRÁCE V OCHRAN. PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN
KANALIZACE A VODOVODU

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ VO

- SL,PO,SH Světlo VO die svět. návrh, LED NW, 3.650lm, 26W, sloup žár. FeZn, sadový, vetknutý, 5,0 metru / výložník 2,5m
PV Světlo VO die svět. návrh, LED NW, 3.850lm, 27W, sloup žár. FeZn, sadový, vetknutý, 6,0 metru
RH Světlo VO die svět. návrh, LED NW, 4.500lm, 32W, sloup žár. FeZn, stuphový, vetknutý, 7,2 metru
Nové kabelové vedení VO, CYKY-J 4x16 v celé délce v chráničce D40, zemnicí drát FeZn, D10
Dodatečná chránička D200, plastová, mech. odolnost min. 450 N/20 cm

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započetím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí příslušnými správci sítí Manipulace a kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práce v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. die vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb.

ČÍSLO ZMĚNY		TEXT ZMĚNY		DATUM	PODPIS
VEDOUcí PROJEKTU		ING. JAN MASARIK		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
VYPRACOVAL		ING. JAN MASARIK		Efektivní Osvětlování s.r.o.	
AUTORIZACE		JIŘÍ ŠUK		Ořelova 309/73, 470 01 České Lize	
KONTROLOVAL		ING. JAROSLAV ZATLOUKAL		tel: +420 729 880 797	
MÍSTO STAVBY		ARNULTOVICE u NOVÉHO BORU, k.ú. 707147, NOVÝ BOR, k.ú. 707155		e-mail: info@efos.cz	
INVESTOR		MĚSTO NOVÝ BOR		www.efos.cz	
NÁZEV AKCE:				STUPEŇ PROJEKTU:	ČÍSLO PARE:
				DÚR/DSP, DPS	
				FORMÁT:	A1
				DATUM:	BŘEZEN 2017
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚRITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:500	C 401.3

VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY

ČÁST: C - SITUAČNÍ VÝKRESY

STAVEBNÍ OBJEKT: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NÁZEV VÝKRESU: ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY