

V České Lípě dne 2018-06-06

Č. j.: KHSLB 12022/2018

Vyřizuje: Procházková

Č. j. odesílatele:

**Vodohospodářské projekty s. r. o.
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 130
470 01 ČESKÁ LÍPA****„Pihel – prodloužení vodovodu“ na p. p. č. 337/1, 1328/1, 1319/2 v k. ú. Pihel - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ke stavebnímu povolení**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Nový Bor, se sídlem náměstí Míru č. p. 1, Nový Bor, IČO 00260771 ze dne 05. 06. 2018, zaevidovanou pod č. j. KHSLB 12022/2018, podanou v zastoupení společností Vodohospodářské projekty s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 130, Česká Lípa, dle plné moci ze dne 18. 04. 2018, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „Pihel – prodloužení vodovodu“ na p. p. č. 337/1, 1328/1, 1319/2 v k. ú. Pihel.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a dále § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

se stavebním povolením na stavbu „Pihel – prodloužení vodovodu“ na p. p. č. 337/1, 1328/1, 1319/2 v k. ú. Pihel **se souhlasí**.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1) Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 7 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

2) Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 05. 06. 2018 doručena žádost Města Nový Bor, se sídlem náměstí Míru č. p. 1, Nový Bor, IČO 00260771 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „Pihel – prodloužení vodovodu“ na p. p. č. 337/1, 1328/1, 1319/2 v k. ú. Pihel.

Nedílnou součástí předložené žádosti byla projektová dokumentace zpracovaná společností Vodohospodářské projekty s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 130, Česká Lípa z května 2018, navrhuje prodloužení vodovodu na p. p. č. 337/1, 1328/1, 1319/2 a přípojky na p. p. č. 315/3, 321/1, 314/11, 329 a domovní rozvody 315/3, 317, st. p. č. 33, 322, st. p. č. 34, 314/11, 326/4, 329, 326/9, 331/3, st. p. č. 53, 326/6, 331/1, 332 a st. p. č. 355 v k. ú. Pihel. Stavba je členěna na inženýrské objekty IO 01 Vodovodní řad, IO 02 Vodovodní přípojky. Vodovodní řad bude realizován z HDPE DN/OD 63x5,8mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v tlakové řadě SDR 17 (PN 10) v celkové délce 376,50 m.

Před užíváním stavby musí být prokázáno, že pitná voda dopravená novými vodovodními řady odpovídá požadavkům § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Před užíváním stavby musí být prokázáno, že materiály a výrobky přicházející do přímého styku s vodou jsou v souladu s § 5 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami.

Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální