

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2



Veřejná zakázka malého rozsahu
„Snížení energetické náročnosti objektu školní družiny č.p. 355, ZŠ Generála Svobody - Nový Bor“

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Rozsah veřejné zakázky	Malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_872.html
Datum zahájení řízení	28.1.2020

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupený:</u> Ing. Lukáš Michvot Odbor rozvoje města, MěÚ Nový Bor
IČ: 00260771	

ÚVOD

V Novém Boru 10.2.2020

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Snížení energetické náročnosti objektu školní družiny č.p. 355, ZŠ Generála Svobody - Nový Bor**“ Vám zadavatel poskytuje níže uvedené informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 1) Ve výkazu výměr je položka č. 44 – fasádní dekorační profily z EPS 30mm vč. výztužné tkaniny a lepidla. Nikde není přesný výpis a profilace těchto profilů. Prosím o doplnění výpisu prvků na dekorační profily.
- 2) Ve výkazu výměr jsou položky č. 49 a 51 a jedná se o zpětnou montáž tabulek a vitríny ale ve výkazu výměr chybí položky na jejich demontáž. Prosím o doplnění položek do výkazu výměr.
- 3) Ve výkazu výměr položka č. 48 – ochrana zpevněných ploch proti znečištění – prosím o přesnou specifikaci této položky, jaké se uvažuje materiálové provedení apod.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE

- 1) Jedná se o jednoduché zvýraznění rohů (nárožní bosáž), která je 3cm vystouplá nad plochou fasády (plochý prvek).
- 2) Zpětná montáž znamená i demontáž, tudíž zahrnuje i cenu demontáže.
- 3) Záleží na technologii a možnostech (pracovní kázně) zhotovitele. Projekt nezpracovává POV. Firma nacení dle zvoleného postupu.

Zadavatel dále informuje, že v souladu s ustanovením 7.2. Výzvy k podání nabídek zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 19.2.2020 do 11:00h.

Zadavatel požaduje, aby tyto informace použil uchazeč pro vypracování nabídky.

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Ing. Olga Sobotová Administrátor VZMR
---	---

	Podepsáno elektronicky
IČO: 00260771	