

VO - Ke Koupališti, Na Výsluní

POZOR !
PRÁCE V OCHRAN. PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN
KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ VO

- KK, NV, ZA

SV

—

—
- Svítidlo VO, hliníkové, LED WW, 3.000lm, sloup ocelový, žár. Zn, sadový, vetknutý, výška 5,0 metrů, svítidlo na dřiku

Svítidlo VO, hliníkové, LED WW, 3.000lm, sloup ocelový, žár. Zn, sadový, vetknutý, výška 5,0 metrů, výložník 1,0m

Nové kabelové vedení VO, CYKY-J 4x10 v celé délce v chráničce D40, zeminní drát FeZn10

Dodatečná chránička v překopu komunikace min. D175

LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY

-
-

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Před započatím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí přislednými prací sítí Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb.

ČÍSLO ZMĚNY		TEXT ZMĚNY		DATUM	PODPIS
VEDOUcí PROJEKTU		ING. MILAN PÍŠHAL			
VYPRACOVAL		ING. JAN MASARIK			
AUTORIZACE		JIRÍ ŠUK			
KONTROLOVAL		ING. JAROSLAV ZATLOUKAL			
MÍSTO STAVBY		NOVÝ BOR, k.ú. 707155, ulice Ke Koupališti, Na výsluní, Zahradní			
INVESTOR		MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor			
NÁZEV AKCE:		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - KE KOUPALIŠTI, NA VÝSLUNÍ			
ČÁST:		C - SITUAČNÍ VÝKRESY			
STAVEBNÍ OBJEK:		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 400			
NÁZEV VÝKRESU:		ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:		DOKUMENTACE			
DUR / DSP		DUR / DSP			
FORMÁT		A1			
DATUM		ZÁŘÍ 2019			
ČÍSLO ZAKÁZKY		ČÍSLO VÝKRESU:			
MĚŘITKO:		1:500			
		C 400.2			