

**NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing.arch.Jiří Kňákal

Okrouhlá 70

473 01 Okrouhlá

Vaše žádost ze dne, značka:  
29.07.2019Naše značka:  
003190033Vyřizuje:  
Ing. Vladimír Braumdne:  
02.08.2019**Věc: Bezbariérový přístup do budovy Sklářského muzea, Nový Bor****Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: p.p.č. 147 a 160/1 k.ú. Nový Bor

Stavebník: Město Nový Bor, Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: Ing. arch. Jiří Kňákal, 473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70

Č. zakázky: O.2019.8.01

Datum: 6/2019

Předmětem předložené dokumentace je řešení bezbariérového přístupu do budovy muzea. Stavební řešení stavby je rozděleno na tři základní části: úpravy a nové zpevněné plochy, rampa pro přístup OSSP do budovy muzea a brána mezi veřejným náměstím Míru a školní zahradou.

Úpravy zpevněných ploch a doplnění nových jsou řešeny s novými povrchy – kamenné dlažby a konstrukčními vrstvami ve dvou typech skladeb.

Rampa pro přístup OSSP do budovy muzea je tvořená obvodovými stěnami a pochozí plochou – betonovou deskou, spočívající na ozubu obvodových stěn. Rampa je po obvodu osazena ochranným zábradlím, umožňujícím pohyb invalidního vozíku.

Stávající brána bude v rámci stavby nahrazena novou, včetně severního zděného pilíře. Jedná se o dvoukřídlou bránu s asymetrickými otočnými křídly, dělenými v poměru 1:2. Menší křídlo je určeno pro vstup OSSP. Při otevření obou křídel je umožněn vjezd na pozemek školní zahrady dopravní obsluhou muzea. Brána bude osazena zvonkovým tablem s kamerou, propojeným na display tabletu v recepci muzea.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat:

- dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství
- dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností - stavba pro kulturu

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1. Zpevněnou plochu k vyrovnávací rampě, která navazuje na stávající chodník provést podle bodu 1. přílohy č.2 vyhl.č.398/2009 Sb..
2. Bezbariérový vstup do objektu muzea provést podle bodu 1. přílohy č.3 vyhl.č.398/2009 Sb..
3. Vnější vyrovnávací rampa musí být řešena podle bodu 2. přílohy č.3 vyhl.č.398/2009 Sb..

4. Povrch pochozích ploch musí být řešen se sníženou kluzností povrchu podle bodu 1.1.1. , 1.1.2. a 1.1.3. přílohy č.1 vyhl.č.398/2009 Sb..

5. Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.§7.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání společného povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍ STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -003-

**Ing. Vladimír Braum, odborný konzultant**

Adr. střediska: Litoměřická 92, 470 01 Česká Lípa  
604 890 399, vlada.braum@atlas.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR