



LEGENDA

- 1

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S REKUPERACÍ TEPLA, ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU S FILTRACÍ. PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU S MOŽNOSTÍ OHŘEVU A AUTOMATICKOU REGULACÍ PROVOZU. VÝMĚNA VZDUCHU 3000m3/hod, ROZMĚR 1250 x 2500mm, v.2,10m
- 2

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ, ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU S FILTRACÍ. ROZMĚR 1250 x 1250mm, v.2,10m
- 3

ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU. POTRUBÍ PRŮM. 400x400mm ZAVĚŠENÉ POD STROPEM S TEPELNOU A AKUSTICKOU IZOLACÍ.
- 4

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU S VESTAVĚNÝM TEPELOVODNÍM DOHŘÍVAČEM. POTRUBÍ PRŮM. 400x400mm ZAVĚŠENÉ POD STROPEM S TEPELNOU A AKUSTICKOU IZOLACÍ.
- 5

ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU. POTRUBÍ PRŮM. 200x200mm ZAVĚŠENÉ POD STROPEM S TEPELNOU A AKUSTICKOU IZOLACÍ.
- 6

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 400x400mm VE FASÁDĚ, BÍLÝ PLAST

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

	ZODP. PROJEKTANT: Jan Dunovský	IČ: 28738438	M-PROJEKCE MIKYNA s.r.o. Rudolfova 77 405 05 DĚČÍN 9	
	VYPRACOVAL: Jan Dunovský	DIČ: CZ28738438		
		m-projekce@seznam.cz		
Investor : MĚSTO NOVÝ BOR, LIBERECKÝ KRAJ			FORMÁT	2 x A4
Místo stavby : NOVÝ BOR, PALACKÉHO UL.č.p.144		MÚ : NOVÝ BOR	DATUM	02/2019
NOVÝ BOR, PALACKÉHO UL. č.p.144 REKONSTRUKCE MŠ SRDÍČKO			ČÍSLO ZAKÁZKY	533/2019
			ÚČEL	ZSpD
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - ROZVODY VZT			MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1b.4