



ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUSTAVA 3N+PE ~50Hz, 400V/TN-C-S
  včetně vedení a zařízení pro vyrovnání zemního potenciálu
- VNITŘNÍ TELEFONNÍ ROZVOD JTS (homologovaná kabeláž dle předpisů ČTÚ)
- SKTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (LAN)
- ROZVODY DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU s vnějším tlačítkovým tablem a otvíračem
- PŘÍPRAVA PRO ELEKTRONICKOU ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACI (podrobně nedokumentováno)

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

- VENKOVNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - vnější vlivy AB8, AD3, AE2, AS2, BC3 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- VNITŘNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- PROSTORY S KOUPACÍ VANOU NEBO SPRCHOU řešeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

1) VNĚJŠÍ VLIVY ODPOVÍDAJÍ ČÍSLU PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

- viz výkres EL-06

AKTUALIZACE 01.2020

HB.SYS
Ing. Hynek Bureš
projektová kancelář elektro
Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I.
www.hbsys.cz IČ 44360657
hbsys@hbsys.cz 603 471 872

Zadavatel (stavebník - investor) :
MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Název akce :
REKONSTRUKCE MŠ SRDÍČKO - OBJEKT B
NOVÝ BOR, ul. Palackého č.p. 144

Název výkresu :
PLÁN ELEKTROINSTALACE 1.N.P.

Zodpovědný projektant : Ing. Hynek BUREŠ
Číslo zakázky : HB2019.006
Vypracoval : Ing. Hynek BUREŠ
Datum : **03 / 2019**
Stupeň : **Změna stavby před jejím dokončením**
Profese (zařízení) : **ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ**
Výtisk (č. paré) :
Měř. : **1:75**
Č. výkresu : **EL-04**