



ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- ▶ EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUSTAVA 3N+PE ~50Hz, 400V/ITN-C-S včetně vedení a zařízení pro vyrovnání zemního potenciálu
- ▶ VNITŘNÍ TELEFONNÍ ROZVOD JTS (homologované kabeláž dle předpisu ČTÚ)
- ▶ SKTRUKTUROVANÁ KABELAŽ LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (LAN)
- ▶ ROZVODY DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU s vnějším tlačítkovým tablem a ovláčen
- ▶ PŘÍPRAVA PRO ELEKTRONICKOU ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACI (podrobně nedokumentováno)

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

- ▶ VENKOVNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - vnější vlivy AB8, AD3, AE2, AS2, BC3 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- ▶ VNITŘNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- ▶ PROSTORY S KOUPAČÍ VANOU NEBO SPRCHOU řešeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
- ▶ VNĚJŠÍ VLVY ODPovídají číslu PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

- viz výkres EL-06

DETAIL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE

HB.SYS

Ing. Hynek Bureš

Zedlatel (stavebník - investor) :

MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Název akce :

REKONSTRUKCE MŠ SRDÍČKO - OBJEKT B
NOVÝ BOR, ul. Palackého č.p. 144

Název výkresu :
PLÁN ELEKTROINSTALACE 1.N.P.

projektová kancelář elektro

Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I.

www.hbsys.cz IČ 44360657

hbsys@hbsys.cz 603 471 872

Číslo zakázky :

HB2019.006

Vypracoval :

Ing. Hynek BUREŠ

Datum :

03 / 2019

Superoi :

Změna stavby před jejím dokončením

Podpis (zařizovatel) :

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Výiskř (č. paré) :

Měř. :

1:75

Č. výkresu :

EL-04