

**INVESTOR :** MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**NÁZEV AKCE :** REKONSTRUKCE MŠ SRDÍČKO – OBJEKT B  
NOVÝ BOR, ul. Palackého č.p. 144  
**PROFESE :** ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
**STUPEŇ :** Změna stavby před jejím dokončením  
**ČÍSLO ZAKÁZKY :** HB2019.006

Výtisk č.

## DODATEK PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

### Doplnění elektroinstalace vzduchotechniky

Předmětem dodatku je elektroinstalace vzduchotechniky, která podle původního projektu měla být součástí dodávky technologického kompletu dodavatele VZT. Řeší se připojení, ovládání a ochranné funkce přívodního ventilátoru, odtahového ventilátoru a elektrického ohřívače přiváděného vzduchu.

Větrání kuchyně musí být rovnotlaké, odsávání smí být pouze v současném chodu s přívodem vzduchu. Přívodní i odsávací ventilátor jsou shodného typu, třífázové s tepelnou pojistkou. Elektrický ohřívač v přívodním potrubí 18kW bude s elektronickou regulací výkonu na konstantní teplotu, s možností ručního nastavení teploty. Pro napájení a řízení bude osazen podružný malý nástěnný rozvaděč **RG**. Ovládání chodu ventilace bude tlačítkové zap/vyp (bez regulace otáček ventilátorů), ovládací prvky i potenciometr regulace teploty budou umístěny na jeho dveřích.

**VYPRACOVAL :** Ing. Hynek BUREŠ

**DATUM :** 30.1.2020

**PODPIS :**