

LEGENDA:

- Chodník - ZD 60mm
- Chodník - ZD 80mm
- Terénní úpravy
- Žulová dlažba drobná
- Reliéfní dlažba
- Betonový obrubník

Stávající inženýrské sítě:

- SČVK - vodovod
- SČVK - kanalizace
- O2
- VO nadzemní závěsné vedení
- VO stávající podzemní vedení
- VO stávající rozvaděč
- ČEZ VN nadzemní neizol.
- ČEZ NN nadzemní
- ČEZ NN podzemní

Nová soustava VO:

- VO xx / VOv xx — Nový sloup VO kuželový 6,0m, ocel žár. Zn, svítidlo LED NW, 5750lm, 41W / výložník l=1500mm
- P xx — Nový sloup přechodový 6,0m, ocel žár. Zn, svítidlo LED CW, 5750lm, 45W
- Nová jistící skříň VO na stávajícím betonové sloupu, např. typ SP100
- VO nové kabelové vedení podzemní CYKY-J 4x16 + uzem. soustava. FeZn 10
- Chránička překopu komunikace nová např. KG 200 / stávající

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	JIŘÍ ŠUK	
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL	
MÍSTO STAVBY	NOVÝ BOR - MÍSTNÍ ČÁST PIHEL, k.ú. 720585	
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR	

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

EFektivní OSvětlování s.r.o.
Děčínská 509 /31, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 725 065 737
e-mail: efos@efos.cz
www.efos.cz

NÁZEV AKCE:

CHODNÍK HORNÍ PIHEL

ČÁST: C - SITUAČNÍ VÝKRESY

STAVEBNÍ OBJEKT: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NÁZEV VÝKRESU:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

STUPEŇ PROJEKTU:	DSP, DPS
ČÍSLO PARÉ:	
FORMÁT	A3
DATUM	KVĚTEN 2016
ČÍSLO ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO:	1:500
ČÍSLO VÝKRESU:	C.401.1