



Nová soustava VO:

- VO xx
 VOv xx
Nový sloup VO kuželový 6,0m, ocel žár. Zn, svítidlo LED NW, 5750lm, 41W / výložník l=1500mm
- P xx
Nový sloup přechodový 6,0m, ocel žár. Zn, svítidlo LED CW, 5750lm, 45W
- Nová jistící skříň VO na stávajícím betonové sloupu, např. typ SP100
- VO
VO nové kabelové vedení podzemní CYKY-J 4x16 + uzem. soustava. FeZn 10
- Chránička překopu komunikace KG 200

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUcí PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>EFOS</div><div>EFektivní Osvětlování s.r.o.</div></div></div><div><div>Děčínská 509 /31, 470 01 Česká Lípa</div><div>tel.: +420 725 065 737</div><div>e-mail: efos@efos.cz</div><div>www.efos.cz</div></div></div>	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK		
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	JIRÍ ŠUK		
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL		
MÍSTO STAVBY	NOVÝ BOR - MÍSTNÍ ČÁST PIHEL, k.ú. 720585	STUPEŇ PROJEKTU:	ČÍSLO PARÉ:
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR	DSP, DPS	
NÁZEV AKCE:			
CHODNÍK HORNÍ PIHEL			
ČÁST:	C - SITUAČNÍ VÝKRESY	FORMÁT	A3
STAVEBNÍ OBJEKT:	401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	DATUM	KVĚTEN 2016
NÁZEV VÝKRESU:	ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY	ČÍSLO ZAKÁZKY	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:500	C.401.2