PŮDORYS 2.NP

1:50



VEŠKERÉ ZDE SPECIFIKOVANÉ PŘÍSTROJE A VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ SE STEJNÝMI ČI LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

LEGENDA:

- Z1 = 1x ZÁSUVKA ABB TANGO HNĚDÁ + SVODIČ TŘ. D; 2x ZÁSUVKA ABB TANGO HNĚDÁ; 1x ZÁSUVKA ABB TANGO BÍLÁ; 1x DAT.ZVOJZÁSUVKA ABB TANGO BÍLÁ; - ZÁSUVKY VE SPOLEČNÉM PĚTIRÁMEČKU, VÝŠKU URČIT NA MÍSTĚ
- Z2 = 3x ZÁSUVKA ABB TANGO BÍLÁ; - ZÁSUVKY VE SPOLEČNÉM TROJRÁMEČKU, VÝŠKU URČIT NA MÍSTĚ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 230V, ABB TANGO BÍLÁ
- TAB – ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, S OCHR. KOLÍKEM 16A, 230V, ABB TANGO HNĚDÁ + SVODIČ TŘ. D; - ZÁSUVKA PRO INTERAKTIVNÍ TABULI
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 250V, ABB VARIANT+ BÍLÁ; - ZÁSUVKU UMÍSTIT NA STROP (NAPÁJENÍ PROJEKTORU)
- ELx – SPÍNAČ Ř.1, Ř.5, Ř.6, Ř.6+1, Ř.6+6, ABB TANGO BÍLÁ
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360 STUPŇŮ, INTERIEROVÉ
- KAMERA, PŘIPOJIT DO RACKu
- PTx – PROGRAMOVATELNÝ DIGITÁLNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT, NAPŘ. ELEKTROBOCK PT712
- DT–x – PRVEK SYSTÉMU VIDEOTELEFONU; T – TLAČÍTKO, M – MONITOR
- ZV–S – ŠKOLNÍ ZVONEK, STÁVAJÍCÍ, POUZE NOVÁ KABELÁŽ

LEGENDA SVÍTIDEL APLED – 2.NP

OZN.	KS	POPIS
B	3	LENS PP 36W, přisazené kruhové svítidlo
BN	3	LENS PP 36W, přisazené kruhové svítidlo, s nouzovým modulem 1 hod.
C	6	LENS P 18W, přisazené kruhové svítidlo, s čidlem pohybu (MW)
D	6	QUADRA Long přisazená 48W 300x1200 4000K, LED panel
N1	14	Wall513 IP40, 105lm 3.5W, nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisazením na zeď, 1 hod
N2	2	EMERGENCY OS 3W/1h 150lm, nouzové LED svítidlo, osvětlení plochy

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL – 1.NP

S	44	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA, RŮZNÉ TYPY, BEZE ZMĚN, POUZE VÝMĚNA KABELÁŽE

Pozn.:

- POZICE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL (OZN. "S") JE POUZE PŘIBLIŽNÁ, NEJEDNÁ SE O PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA PŘIPOJIT NA ODPOVÍDAJÍCÍ JISTIČ OKRUHU OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI
- VÝŠKU ZÁSUVEK U STOLŮ KONZULTOVAT NA MÍSTĚ S UŽIVATELEM
- ZÁSUVKU A VYPÍNAČE U DVEŘÍ INSTALOVAT DO SPOLEČNÉHO VÍCERÁMEČKU
- VEŠKERÉ DĚTEM PŘÍSTUPNÉ ZÁSUVKY BUDOU V PROVEDENÍ S CLONKAMI

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zodpovědný projektant profese: Ing. Jelínek	Vypracoval: Ing. Štekr	Sipro projekce elektro
Odběratel: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		
Název akce: ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 124, Nový Bor – Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace		Datum: září 2020 / Číslo paré:
		Účel dokumentace: DPS
		Formát: 8xA4
Místo: Česká Lípa	Kraj: Liberecký	Měřítko: 1:50
Název přílohy: Elektroinstalace - 2.NP		Číslo přílohy: E03