


PŮDORYS PODKROVÍ

1:50



LEGENDA SVÍTIDEL APLED - PŮDA

OZN.	KS	POPIS
E	9	Duster Basic 40W 4000lm IP65, přisazené svítidlo průmyslového typu
113 N1	1	Wall513 IP40, 105lm 3.5W, nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisazením na zeď, 1 hod
N2	3	EMERGENCY OS 3W/1h 150lm, nouzové LED svítidlo, osvětlení plochy

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL - 1.NP


S	4	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA, RŮZNÉ TYPY, BEZE ZMĚN, POUZE VÝMĚNA KABELÁŽE
---	---	--

LEGENDA:

- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 250V, ABB VARIANT+ BÍLÁ
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA ABB TANGO BÍLÁ, V M.Č. 401 MONTÁŽ NA POVRCH V KRABICI KOPOS LK 80X28 THF_HB

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zodpovědný projektant profese: Ing. Jelínek		Vypracoval: Ing. Štekr			
Odběratel: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor					
Název akce: ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 124, Nový Bor Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace				Datum: září 2020	Číslo paré:
				Účel dokumentace: DPS	
				Formát: 3xA4	
Místo: Česká Lípa	Kraj: Liberecký	Měřítko: 1:50		Číslo přílohy: E05	
Název přílohy: Elektroinstalace - podkroví					