

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ZŠ Praktická Nový Bor“

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_930.html
Datum zahájení řízení	25.1.2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Zastoupený: Mgr. Jaromír Dvořák starosta města
IČ: 00260771	

ÚVOD

V Novém Boru 27.1.2022

Zadavatel Vám tímto poskytuje níže uvedené informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ZŠ Praktická Nový Bor – 2. část veřejné zakázky – výměna oken**“.

VYSVĚTLENÍ Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Součástí zadávací dokumentace zveřejněné k výše uvedené zakázce je i Rozhodnutí MěÚ Nový Bor, odbor stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště památkové péče ze dne 13.1.2021 (příloha č. 2 – projektová dokumentace – výměna oken). V části Odůvodnění je níže uvedená část textu:

Součástí žádosti je dokumentace s popisem prací: Jedná se o kompletní výměnu stávajících dožilých zdvojených oken na celém domu. Nová okna jsou navržena dřevěná jednoduchá s izolačním dvojsklem (profilace vhodná pro historická okna – dle přiloženého detailu, napojované třívrstvé borovicové lamely, venkovní dřevěná okapnice, u některých oken bezpečnostní a strukturované sklo, meziskelní rámečky v barvě okna), dvě křídla, členění na 4 tabulky (u menších oken ve 3. N. P. na tři tabulky),

Ve zveřejněné Technické zprávě (příloha č. 2 – projektová dokumentace – výměna oken), na jejímž základě bylo výše uvedené Rozhodnutí vydáno, je uvedeno (v části Technický popis výměny oken):

*Nová okna zasklená izolačním dvojsklem budou z dřevěných profilů s jemnou profilací vhodnou do historických budov. Dřevěné profily ráků a křídel budou vyrobeny z trojvrstevých lepených borovicových **nenapojovaných lamel**, okenní křídla na pohledově exponovaných fasádách budou opticky rozčleněna na čtyř tabulku, ve 3.np na troj tabulku.*

Zadavatel konstatuje, že nepřesnost vznikla chybou v psaní při vyhotovování výše uvedeného Rozhodnutí a platí informace uvedená v technické zprávě, tj. že *Dřevěné profily ráků a křídel budou vyrobeny z trojvrstevých lepených borovicových **nenapojovaných lamel**.*

Zadavatel požaduje, aby toto vysvětlení použil uchazeč pro vypracování nabídky. Předloží – li uchazeč nabídku neakceptující toto vysvětlení, bude Zadavatel nucen takového uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje, zadávací dokumentace se nemění.

Příloha: Oprava tiskové chyby ze dne 27.1.2022

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Ing. Olga Sobotová Administrátor VZMR Podepsáno elektronicky
IČO: 00260771	

