

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

<b>Veřejná zakázka malého rozsahu</b>
<b>„Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ZŠ Praktická Nový Bor“</b>

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

<b>Druh zadávacího řízení</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu
<b>Druh zakázky</b>	Stavební práce
<b>Adresa profilu zadavatele</b>	<a href="https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_930.html">https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_930.html</a>
<b>Datum zahájení řízení</b>	25.1.2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.



<u>Zadavatel:</u> <b>Město Nový Bor</b> Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupený:</u> <b>Mgr. Jaromír Dvořák</b> starosta města
<b>IČ: 00260771</b>	

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ZŠ Praktická Nový Bor – 2. část veřejné zakázky – výměna oken**“ Vám zadavatel poskytuje níže uvedené informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

## **ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Dle zadávací dokumentace zadavatel požaduje: *Dřevěné profily ráků a křidel budou vyrobeny z trojvrstvých lepených borovicových nenapojovaných lamel.*

Dále je požadováno – krycí nátěr v bílém odstínu RAL 9010:

Dotaz 1: Materiál Borovice překrytý barvou není vhodné řešení, protože dřevo Borovice nelze dokonale vysušit kvůli vysokému obsahu pryskyřice a časem bude docházet k prosvítání a flekatění povrchové úpravy.

Dále se domníváme, že použití nenapojovaného profilu je bezdůvodné v kombinaci s povrchovou úpravou RAL9010. Nástříkem RAL dojde k překrytí struktury dřeva. Proto se domníváme, že požadavek na nenapojování profil je v tomto případě zbytečný a ekonomicky velmi nevýhodný, protože pouze zvyšuje cenu výrobků bez přidané hodnoty.

Upozorňujeme zadavatele, že na trhu je nedostatek Vámi požadovaného materiálu Borovice, protože u nás se málo používá a dodání tohoto materiálu je i více než 6 měsíců, čímž by nešlo dodržet termín realizace dle SOD.

Proto se dotazujeme, zda lze použít dřevo smrk?

## **VYSVĚTLENÍ Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel v souladu s tím, jak je uvedeno v Technické zprávě a Rozhodnutí MěÚ Nový Bor, odbor stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště památkové péče ze dne 13.1.2021 (příloha č. 2 – projektová dokumentace – výměna oken), trvá na zde uvedeném materiálu, tj. borovici, neboť se jedná o tradiční, ověřený materiál, používaný především pro památkově chráněné objekty. Použití tohoto materiálu s danou povrchovou úpravou bylo definováno v souladu s požadavky orgánu památkové péče. Dále zadavatel uvádí, že tento materiál je na trhu je dostupný i v tomto období. Vzhledem k tomu, že se předpokládá podpis smlouvy s dodavatelem již v 2/2022 a realizace bude zahájena v 6/2022, má dodavatel dostatek času na zajištění požadovaného materiálu.

Zadavatel požaduje, aby toto vysvětlení použil uchazeč pro vypracování nabídky. Předloží – li uchazeč nabídku neakceptující toto vysvětlení, bude Zadavatel nucen takového uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje, zadávací dokumentace se nemění.

PODPIS

<b>Zadavatel:</b> <b>Město Nový Bor</b>	<b>Ing. Olga Sobotová</b> Administrátor VZMR
--	---

Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	
<b>IČO: 00260771</b>	Podepsáno elektronicky