



LEGENDA ZNAČEK

- BZ 1—4 BETONOVÝ ZAKLAD PRO STOŽÁR, VIZ. ŘEZ ZAKLADEM
- +— ŘEZ VÝKOPU PRO ULOŽENÍ KABELU, VIZ. PŘÍLOHA Č.2

POZNÁMKA:

ROZMĚRY ZAKLADU PRO STOŽÁR JSOU STANOVENY PRO TABULKOVOU ÚNOSNOST ZAKLADOVÉ ZEMINY R<sub>dt</sub>=min.100kPa.  
PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT KONTROLNÍ VÝPOČET PRO SKUTEČNOU ÚNOSNOST PŮDY, NA ZÁKLADĚ ZATÍŽENÍ OD POUŽITÉHO STOŽÁRU A POUŽITÝCH POUŽITÝCH SVÍTEL. TÍMTO VÝPOČTEM MŮŽE STATIK NAVRHNOUT KOREKCI V ROZMĚRU BETONOVÉHO ZAKLADU. V PŘÍPADĚ, ŽE VÝKOPEM SE V PODLOŽÍ POTVRDÍ VYSOCE PLASTICKÉ SOUDRŽNÉ (JÍLOVÉ)ZEMINY S MALÝM KOEFICIENTEM PROPUSTNOSTI, JE TŘEBA KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ POVOLAT GEOLOGA, RESP. STATIKA.  
ZHOTOVITEL ZABEZPEČÍ VYTŘČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČL. 48 ČSN 73 3050. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL POSTUPOVAT DLE ČL. 54 A 55 VÝŠE CITOVANÉ NORMY.

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,~50Hz,230/400V,TN—C—S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000—4—41  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000—3: AA3, AA4, AB8, AD4, AE3

Zpracovatel: AKTÉ PK s.r.o., MĀD PRAMENEM 338, 760 01 ZLÍN		projektovatel: EVA PALOVÁ	
LADISLAV PLEVA		projekce sportovních staveb	
Zodpovědný projektant: ING. JAROSLAV KRÍŽ		sídlo: Světovec, 1012, 763 02 Zlín	
Investor: MĚSTO NOVÝ BOR, NĀM. MĀRU 1, 473 01 NOVÝ BOR		studio: J. Štáhl 1314, 763 02 Zlín 4	
IČ: 00260771		MĀsto stavby:	
		Stupeň: DUSP	
		Datum: 10/2021	
		MĀřtko: bez	
		Ozn.výkresu: EL02	

Název stavby: REKONSTRUKCE SPORTOVNĀHO AREĀLU PŘI ŽŠ U LEŠA, NOVÝ BOR		Stupeň: DUSP	
Část: SO 02 UMĚLĚ OSVĚTLENÍ		Datum: 10/2021	
		MĀřtko: bez	
		Ozn.výkresu: EL02	