KOMPAS - Nový Bor.kpr

SUMARIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

datum : 29.06.2022

parametr	MK I.třídy (a)	MK II.třídy (b)	MK III.třídy (c)	MK IV.třídy (d)	**MK celkem**	Silnice (s)	Účel.kom. (u)	Bez identifik.	**Celkem**
Počet rozvaděčů celkem		1		2	3			61	64
z toho měřící				1	1			34	35
podružné		1		1	2			2	4
pojistkové skříně, ostatní								23	23
Celková spotřeba (kWh)									
Délka vedení celkem (m)	148	3 579	5 502	460	9 689	157		73 296	83 142
z toho silové	148	3 579	5 502	460	9 689	157		73 296	83 142
impulsní									
zemní	148	3 579	5 016	460	9 203			51 481	60 684
vzdušné volné								11 094	11 094
vzdušné kabelové			486		486	157		10 721	11 364
Počet kabelových spojek									
Počet svítidel		119	1 724	73	1 916	134	15	385	2 450
Příkon svítidel celkem (W)		12 331	125 651	4 185	142 167	11 520	1 110	29 038	183 835
Počet nosičů celkem		102	1 671	70	1 843	124	15	344	2 326
z toho stožáry		84	284	2	370	34	5	45	454
trakční sloupy									
sloupy energetiky			379	2	381	80		20	481
sadové		16	982	64	1 062	8	10	196	1 276
budova			7	1	8	1		4	13
přechodové		2	18		20	1		71	92
ostatní			1	1	2			8	10
Počet nosičů havarijních			4		4	3			7
Počet nosičů špatných			48		48	2		1	51
Počet nosičů vyhovujících			453	8	461	69		8	538
Počet nosičů dobrých		102	1 152	62	1 316	47	14	321	1 698