

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky

„Cyklostezka Lípa – Bor na kole (úsek Nový Bor)“

Jedná se o zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html.

Údaje o zadavateli:

Název zadavatele: Město Nový Bor
Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
Jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 Zákona a zpracovatel Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek vyjma Technických podmínek včetně výkazu výměr (přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace):

Název: Poremski, advokátní kancelář s.r.o., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85739
Sídlo: Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85
IČ: 10832483
Jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., jednatel a advokát, ev.č. v ČAK: 19550

Příloha 3.2 byla zpracována zadavatelem, a zároveň Poremski, advokátní kancelář s.r.o.

Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – technické podmínky, zpracovala Projektová kancelář Vaner s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ: 25458990

Zadavatel obdržel dne 26. 1. 2023 žádost o vysvětlení. Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 – 1. část:

chtěli bychom se zeptat na položku č. 19 v objektu SO 101, jedná se o "signální pás s reliéfním povrchem". Podle kódu položky se odkazuje na reliéfní pás provedený z dlažby a přitom v dokumentaci je uvedeno, že se má jednat o hmatný pás přilepený dvousložkovým tmelem. Chtěli bychom se tedy zeptat s čím bylo počítáno při stanovení předpokládané hodnoty zakázky, protože rozdíl v orientační ceně těchto položek může být až 100%.

Odpověď zadavatele:

Kód položky je označen R, upozorňující na její změnu. Tato položka tak neodkazuje na reliéfní pás provedený z dlažby, ale na hmatový pás přilepený dvousložkovým tmelem, se kterým bylo počítáno i při stanovování předpokládané hodnoty zakázky.

Dotaz č. 1 – 2. část:

Zároveň jsme se chtěli zeptat k této položce zda-li zadavatel neuvažoval provedení tohoto oddělení stezky pro pěší a cyklisty formou stříkaného strukturálního plastu tak jak se provádí na běžných komunikacích. Myslíme si, že účel by to splnilo úplně stejně, zároveň pro zadavatele by to bylo cenově daleko výhodnější než obě varianty uvedené výše a pro zhotovitele by to bylo jednodušší a rychlejší na provedení.

Odpověď zadavatele:

Hmatový pás musí splňovat podmínky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,¹ což stříkaný strukturovaný plast v intravilánu obce nespĺňuje. Zadavatel trvá na provedení hmatového pásu přilepením dvousložkovým tmelem tak, jak je uvedeno v PD.

Dne 30. 1. 2023

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., advokát
za Poremski, advokátní kancelář s.r.o.

¹ Poznámka – k 1. 7. 2023 bude zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zrušena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.