

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Kanalizace Nemocniční 456, Nový Bor“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), zahájená dne 19.9.2023, dostupná na profilu zadavatele <https://zakazky.novy-bor.cz/>

Název zadavatele: Město Nový Bor
Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
Jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

V Novém Boru dne 2.10.2023

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení s následujícími dotazy, na které tímto odpovídá:

1) Rozbor zeminy

V technické zprávě je zmíněno, že s odpady bude zacházeno dle platné legislativy. Pro uložení zemin na skládku je vyžadován její rozbor.

Dotaz: Doplní zadavatel položku rozbor zeminy? V případě že nikoli, do jaké položky má zhotovitel tuto cenu zahrnout? Jak bude postupováno v případě, že vzorky nevyjdou? Kdo zaplatí další vzorky a jak bude postupováno v případě jiného zatřídění odpadu?

Odpověď zadavatele:

Rozbor zeminy je součástí poplatků za uskladnění. V případě, že vzorky nevyjdou a bude potřeba vzniklé odpady jinak zatřídit, bude nastalá situace řešena formou víceprací.

2) Bourání / frézování asfaltových vozovek

Výkaz výměr obsahuje položky na vyspravení podkladu a krytu komunikací po překopech inženýrských sítí, ale neobsahuje jejich bourání či frézování před hloubením ani likvidaci asfaltů, jak je popsáno v technické zprávě. Jak je to myšleno? Bude komunikace v ul. Nemocniční před realizací kanalizace bez vrchní asfaltové vrstvy?

Dotaz: Zkontroluje a opraví zadavatel výkaz výměr? Doplní investor položky do výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Doplněno do výkazu výměr.

3) Geometrické plány

Dotaz: Budou požadovány GP? V případě že ano, jaké jsou požadavky na zhotovení?

Odpověď zadavatele:

Součástí VRN.

4) Proplach a kamerová prohlídka

V technické zprávě je uvedeno: „Na závěr, potrubí bude propláchnuto a provedena kamerová zkouška, jejíž záznam bude předán investorovi na vhodném a dohodnutém médiu.“ Ve výkazu jsem nenašli položky pro proplach a kamerovou prohlídku.

Dotaz: Doplní zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Kamerová prohlídka včetně proplachu potrubí je doplněna do výkazu výměr.

5) Vyjádření dotčených orgánů

V územním souhlasu je uveden seznam dotčených orgánů. Přiložená dokumentace neobsahuje přílohy / dokladovou část s vyjádřeními dotčených orgánů a správců.

Dotaz: Doplní zadavatel dokladovou část?

Odpověď zadavatele:

Doplněno přílohou *Doplnění zadávací dokumentace č. 2 – stanoviska*.

6) Rušené potrubí

Z technické zprávy ani z výkazu výměr není zřejmé, jak bude naloženo se stávajícím potrubím?

Dotaz: Doplní zadavatel informace, popřípadě položky do výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Stávající potrubí bude ponecháno ve stávající trase v terénu.

7) Vytyčení stávajících sítí

Z projektové dokumentace je patrné, že dojde ke křížení sítí, součástí podkladů od zadavatele není vyjádření správců. Před realizací musí zhotovitel prověřit u správců existenci sítí a nechá si vytyčit veškeré sítě v dané lokalitě. Ve výkazu výměr není položka na ocenění vytyčení sítí a případné poplatky.

Dotaz: Doplní zadavatel položku do výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Součástí VRN.

8) Doba realizace – klimatické podmínky

Ve výzvě je uvedena doba realizace 10/2023 – 11/2023, z čehož vyplývá, že oprava asfaltových ploch bude realizována v listopadu. S ohledem na skutečnost, že součástí zadávací dokumentace není vyjádření správců, bude možné realizovat povrchy v tomto období?

Dotaz: Prověří dodavatel možnost realizace asfaltových povrchů u správce?

Odpověď zadavatele:

Dle sdělení správce komunikací Města Nový Bor lze asfaltovat až do konce listopadu, pokud to klimatické podmínky dovolí. Pokud by stavba byla dokončena v době, kdy již nebude pokládka asfaltů možná, je nutné zadělat výkop dlažbou a udržet stav zádlahy do jarních měsíců, než dojde k finální úpravě povrchu.

Lhůta pro podání nabídek uvedená ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zůstává nezměněna a skončí dne **6.10.2023 v 10:00 hodin**.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč toto vysvětlení a upravené přílohy zadávací dokumentace použil pro vypracování nabídky. Předloží – li uchazeč nabídku neakceptující toto vysvětlení, bude Zadavatel nucen takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení vyloučit.

V případě této veřejné zakázky, kdy je celá zadávací dokumentace volně přístupná na profilu zadavatele, zadavatel nezná ani nemůže znát údaj o tom, který dodavatel využil neomezeného dálkového přístupu k zadávací dokumentaci a nezná tedy ani adresy, na které by měl poskytovat případné další dodatečné informace. Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 3 soupis prací UPRAVENÝ

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 - stanoviska

Ing. Olga Sobotová
administrátor VZ
podepsáno elektronicky