



Váš dopis zn.:
ze dne: 29.3.2023
Naše značka: O23690046411/UTPCL/Ro
Vyřizuje: Jan Rozum
Datová schránka: 7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 27.4.2023

Pan
Ing. Jan Plhal
janplhal@volny.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	Kanalizace Nemocniční 456, Nový Bor
Účel vyjádření:	k dokumentaci a realizaci stavby
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Nový Bor
	Část obce, ulice, č.p.: Nový Bor, Nemocniční 456
	Katastrální území, parcelní číslo: Nový Bor, 2517/1, 2549/17 a 2549/22
Žadatel:	Ing. Jan Plhal
Adresa, tel., e-mail	janplhal@volny.cz
Investor:	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Projektant:	Ing. Jan Plhal
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Napojení přípojek na stávající VHI	Vlastník kanalizace: SVS, HIM: 196491

Popis navrženého řešení:

Část stávající sdružené kanalizační přípojky bude zrušena dle předložené PD a nahrazena novou. Tato nová část bude provedena z materiálu PVC 250 v délce 12,76 m, PVC 200 v délce 68,86 m a PVC 300 v délce 45, 71 m. Na přípojce bude vysazeno 5 nových RŠ DN 1000 a rekonstruována RŠ DN 1000 ŠO na stávající kanalizační stoce, kam se přípojka bude napojovat. Rekonstrukce šachty ŠO bude provedena na náklady investora přípojky na základě objednávky u naší společnosti. Požaduje dodržet limity kanalizačního řádu pro obec Nový Bor (tzn. nesmí být osazen drtič odpadu).

Typ 21

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



S obsahem dokumentace pro povolení výstavby kanalizační přípojky
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Nová kanalizační přípojka bude napojena pouze provozovatelem. Odběratel si zajistí výkopové práce a následnou pokládku potrubí.
2. Po realizaci stavby investor doloží.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
 - Revizi kanalizační přípojky: potvrzení o kontrole kanalizační přípojky provedené pracovníky provozu kanalizací Severočeských vodovodů a kanalizací a. s.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
165

Jan R o z u m
Útvar technicko provozní činnosti