



Váš dopis zn.:
ze dne: 23. 8. 2022
Naše značka: SCVKZAD146965/UTPCLI/Ps
Vyřizuje: **Ondřej Pospíšil, DiS.**
Datová schránka: **7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 19. 9. 2022

**Město Nový Bor
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor**

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	PŘELOŽKA KANALIZACE Z AREÁLU KOUPALIŠTĚ NOVÝ BOR, POZEMEK P.Č. 2024/1, 2026/1, 2029/1. K
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro společné řízení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Nový Bor
	Část obce, ulice, č.p.: Nový Bor
	Katastrální území, parcelní číslo: Nový Bor, 2024/1
Žadatel:	KL-PLAN s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	777 821 078, kubat@klplan.cz
Investor:	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Projektant:	Ing. Libor Kubát
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Napojení přípojek na stávající VHI	Vlastník kanalizace: SVS, HIM: 197232
------------------------------------	---------------------------------------



Popis navrženého řešení:

Z prostoru koupaliště bude vedena kanalizační přípojka v nové trase z materiálu **KA 250** o celkové délce **140 m**. V prostoru koupaliště se napojí na stávající kanalizační šachtu. Potrubí bude vedeno po pozemcích stavebníka a před napojením na stávající stoku bude umístěna revizní betonová kanalizační šachtu DN 800. Vlastní napojení na stávající kanalizační stoku BE 400 bude provedeno odbočkou. Stávající vedení kanalizace z prostoru koupaliště bude v místě napojení do stávající šachty na kanalizační stoce zaslepena. Veškeré dešťové vody, která není nutné svádět stávající kanalizací budou odpojeny a do kanalizační přípojky nesmí být napojeny další dešťové vody.

S obsahem dokumentace pro povolení přeložky kanalizační přípojky

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Stávající kanalizační přípojka bude odpojena od kanalizační stoky.

2) Po realizaci nové kanalizační přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. Předání prací na kanalizační síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na kanalizační síti“.

2. Doklad o technickém stavu kanalizační přípojky – revize kanalizační přípojky.

3. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).

4. Prohlášení o shodě.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

185

Ondřej Pospíšil, DiS.
oddělení technickoprovozní činnosti