

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Radek Voce

U Kartounky 670

470 01 Česká Lípa

Vaše žádost ze dne, značka:  
13.04.2023Naše značka:  
003230027Vyřizuje:  
Ing. Vladimír Braumdne:  
14.04.2023**Věc: Sociální zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, Nový Bor****Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rumburských hrdinů, Nový Bor, k.ú. Nový Bor p.p.č. 726, 728, 729

Stavebník: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: Radek Voce, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa

Č. zakázky:

Datum: 1/2023

Předmětem předložené dokumentace je novostavba sociálního zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, demolice stávajícího objektu RD č.p. 381 (st.p.č. 728) označeného Objekt 1 a skladu označeného Objekt 2 na p.č. 729 (bez č.p. a ev.č.), vše v k.ú. Nový Bor.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat:

- dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností - stavba pro služby

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1. Bezbariérový vstup do objektu a vchodové dveře provést podle bodu 1. přílohy č.3 vyhl.č.398/2009 Sb..
2. Hygienická zařízení pro imobilní (pro muže a pro ženy) musí být řešena podle bodu 5. přílohy č.3 vyhl.č.398/2009 Sb..
3. Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma ( §9 odst.1) a vyhrazené prostory a zařízení uvedené v §7 a 8 musí být označeny příslušným symbolem dle §9 odst.2 vyhl. č. 398/2009 Sb. Doplnit hmatový informační štítek v Braillově písmu na vnější stranu dveřního křídla toalet ve výši 200 mm nad klikou s nápisem (WC ženy, WC muži, WC bezbariérové).
4. Každé hygienické zařízení musí být označené příslušným symbolem na viditelném místě.
5. Povrch pochozích ploch v objektu musí být řešen se sníženou kluzností povrchu podle bodu 1.1.1. , 1.1.2. a 1.1.3. přílohy č.1 vyhl.č.398/2009 Sb..
6. Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě

výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání společného povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIPI** BEZBARÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOŘENÝ KONZULTANT -003-

**Ing. Vladimír Braum, odborný konzultant**

Adr. střediska: Litoměřická 92, 470 01 Česká Lípa  
604 890 399, vlada.braum@atlas.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR