



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Veřejná zakázka

Výměna svítidel VO města Nový Bor, Nový Bor-Jih a Nový Bor-Sever

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní
Druh zakázky	Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky	10 645 800 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	20. 2. 2024



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM Administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 00260771	IČO: 29244919

V Novém Boru dne 8. 3. 2024

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Dotaz

Může dodavatel nabídnout svítidlo s mechanickou odolností i IK08 z toho hlediska, že svítidla jsou chráněna svou polohou? Mechanická ochrana IK09 není odůvodnitelná, jelikož oblast se nenachází v rizikových lokalitách.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení parametru IK09. Svítidla s tímto stupněm mechanické odolnosti jsou běžně dostupná a Zadavatel je oprávněn nastavit parametry podle svých konkrétních potřeb.

Tento standard je ostatně přímo doporučován v příručce MŽP dostupné na: [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/\\$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf). K parametrům svítidel a mechanické odolnosti je zde uvedeno: „Mechanická odolnost elektrických zařízení je dána dle energie nárazu a značena od IK00 (nechráněno), po IK10 (energie nárazu je min. 20 J), je používáno IK08 (zejména pro svítidla ve výšce 8 m a výše) nebo **IK09 (zejména pro svítidla ve výšce do 6 m)**.“

Zadavatel má v rámci této zakázky stožáry vysoké 4 m a svítidlo tedy bude umístěno ve výšce nižší než 6 m, proto je požadavek na větší odolnost svítidla zcela na místě.

3 VYJÁDŘENÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	
---	--