

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 7

Veřejná zakázka

Výměna svítidel VO města Nový Bor, Nový Bor-Jih a Nový Bor-Sever

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 10 645 800 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 20. 2. 2024 |



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.

| | |
|---|--|
| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM Administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně |
| IČO: 00260771 | IČO: 29244919 |

V Novém Boru dne 4. 4. 2024

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Dobrý den,

na základě nově uveřejněných vysvětlení ZD žádáme o úpravu zadání pro RS. Konkrétně v normě ČSN 36 0459 není zatřídění E1-E4, jako v normě 12 464-2. Prosíme tedy o úpravu na Zóny světelného prostředí Z0-Z4.

Odpověď zadavatele:

Jak bylo uvedeno v předchozích dvou vysvětleních zadávací dokumentace (č. 5 a 6), Zadavatel vznesl dotaz na poskytovatele dotace, aby byla definitivně ujasněna otázka platnosti technických norem, které se předmětu veřejné zakázky týkají.

Nyní Zadavatel obdržel odpověď poskytovatele dotace (MPO) a sděluje k tomu následující:

Nová norma ČSN 36 0459 pouze doplňuje původní normy ČSN EN, neruší je a nenahrazuje. Původní norma ČSN EN je stále platná.

Zadavatel proto požaduje, **aby dodavatelé při zpracování svých nabídek postupovali podle projektu, který je součástí zadávací dokumentace.**

Odpověď na shora obdržený dotaz tedy vzhledem k okolnostem zní: Zadavatel trvá na svém návrhu a zadání nebude podle normy ČSN 36 0459 upravovat.

Vezměte prosím na vědomí, že předchozí vysvětlení, kde Zadavatel před konzultací s MPO připustil možnost použití pouze nové normy a úprav podle nové normy, pozbývá tímto platnosti. **Postupuje se podle původní projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.**

2) Dalším bodem máme dotaz ohledně harmonogramu stmívání. U komunikací M3 máte navržené stmívání na 40 % výkonu, což je pokles o 60 %, přičemž norma dovoluje pouze o 50 %. Stejně tak komunikaci M5 jde tlumit pouze na 60 % výkonu, nikoliv na 40 %.

Odpověď zadavatele:

Ano, M3 a M5 byla špatně. V příloze opravená tabulka stmívání a výpočet rušivého světla.

3 VYJÁDRĚNÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 24. 4. 2024 do 10:00.**

4 PODPIS

| | |
|---|--|
| <u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | |
|---|--|

Přílohy: Harmonogram stmívání – OPRAVA 04-04-2024

Výpočet rušivého světla – OPRAVA 04-04-2024