



Došlo dne:

18 -01- 2019

Váš dopis zn.: P19610001550
ze dne: 9. 1. 2019
Naše značka: O19690000650/OTPCLI/Ps
Vyřizuje: **Ondřej Pospíšil, DiS.**
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz,
ondrej.pospisil@scvk.cz
Datum: 14. 1. 2019

Adéla Poláková
ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor, II. - IV. etapa
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Nový Bor
	Část obce, ulice, č. p.: Nový Bor
	Katastrální území, parcelní číslo: Nový Bor, 1102/52
Žadatel:	Adéla Poláková - ProProjekt s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	412 332 317, polakova@proprojekt.cz
Investor:	Město Nový Bor
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Na základě předložené projektové dokumentace zpracované firmou ProProjekt s.r.o. z 07/2018 (čís. zak.: 20177202) sdělujeme:

Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz vodovodů (p. Revák, tel: 487 521 521) a provoz kanalizací (p. Neubauerová, tel.: 487 871 157) na základě objednávky.

Stavba musí být koordinována s výstavbou VH sítí jak je uvedeno v bodě č. 5 Průvodní zprávy – A.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.

Odvodnění nových ploch bude přes stávající UV, které budou v rámci stavby vyměněny. V místech, kde stávající UV nejsou, bude vše odvedeno do vsakovacích rýh.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a k závěrečné prohlídce stavby.

1 / 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu.

Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Před podáním žádosti o trvalé užívání stavby (min. 30 dní) bude na ÚTPČ Česká Lípa (p. Pospíšil, tel.: 487 521 521) doloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zaměření ovládacích prvků na stávající vodohospodářské infrastruktuře (vodovod a kanalizace).

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky - především koordinace stavby se stavbou VH sítí - budou zakotveny do stavebního povolení, **souhlasíme** s jeho vydáním.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
171

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažerka útvaru TPCČ OZ Liberec