



ProProjekt s.r.o.
Adéla Poláková
Komenského 1173
408 01 RUMBURK

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
23. 11. 2018	1101489006	Vratislav Kuna/ 800 850 860	Liberec 27.11. 2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: C / 124 /18/ OP.

Vážený kliente,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 23.11. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

Název stavby: **Regenerace sídliště Husova – Jiráskova, Nový Bor, II. – IV. etapa**

Katastrální území: **Nový Bor, p. p. č. viz. příloha**

Investor stavby: **Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor**

Předložené podklady: **Situační výkres, Technická zpráva**

a s ní související činnosti zasahující do ochranného pásma elektrického zařízení:

Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení NN 0,4kV**

Název zařízení: **Nový Bor - K – CL_0908 – U Sokolovny, DS – NN – 102 126 – UU0051**

Napětová hladina: **NN 0,4kV**

které je v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám, že udělujeme **souhlas** s činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti *): **1, 2, 4.**

*) Legenda povolených činností:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořavin	6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření o existenci sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. **Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
4. Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
5. **Stavba „Regenerace sídliště Husova – Jiráskova, Nový Bor, II. – IV. etapa“. Úprava chodníku v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV bude provedena tak, aby obruby chodníku nebyly umístěny podélně nad kabelovým vedením, MIN ve vzdálenosti 0,3m od vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Veřejné osvětlení v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV bude provedena tak, aby stojny pro V.O. byly MIN 0,5m od kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
6. **Před ukončením stavby bude dotyčné místo styku se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Česká Lípa vč. zápisu do montážního deníku stavby.**
7. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
8. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
9. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
10. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
11. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
12. **Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.**
13. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
14. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.


V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za předpokladu respektování podmínek uvedených v tomto souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

230

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
Seznam dotčených pozemků.

Výpis dotčených pozemků k. ú. Nový Bor

Pol.č.	Parcela č.	Výměra v m ²	Druh pozemku	Způsob využití	LV	Vlastník
1	579	14806	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
2	1102/50	2586	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
3	1102/51	1164	Ostatní plocha	zeleň	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
4	1102/53	502	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
5	1102/18	169	Zastavěná plocha a nádvoří		4594	Teplo Nový Bor s.r.o., Wolkerova 588, 473 01 Nový Bor
6	1102/52	4606	Ostatní plocha	zeleň	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
7	1102/54	308	Ostatní plocha	Sportoviště a rekreační plocha	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
8	1102/55	284	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
9	1332/1	9433	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
10	1102/56	620	Ostatní plocha	zeleň	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
11	1102/57	1412	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
12	1102/58	654	Ostatní plocha	zeleň	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
13	1102/59	1786	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
14	1102/60	475	Ostatní plocha	zeleň	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
15	1102/61	1839	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
16	1102/63	1413	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
17	1175	5083	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
18	1782	611	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
19	1201/1	4238	zahrada		1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
20	1102/48	893	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
21	1102/64	171	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
22	1102/1	5177	Ostatní plocha	zeleň	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
23	1102/49	1540	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor
24	1102/47	1891	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	1	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

