


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ PÁSMO
- STL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ
- PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
- NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO
- HUP STÁVAJÍCÍ PILÍŘ UKONČENÍ PŘÍPOJKY

VÝKRES BYL VYPRACOVÁN A KOORDINOVÁN DLE PODKLADŮ PD CYKLOSTEZKY  
PLYNOVOD BUDE ULOŽEN PO VYTČENÍ VŠECH SÍTÍ,  
TAK ABY BYLY PŘEDEVŠÍM ZACHOVÁNY MIN. POŽADOVANÉ VZDÁLENOSTI,  
VIZ TABULKA: MIN. VZDÁLENOSTI POVRCHŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ dle ČSN 736005

|                  | plynovod do 0,4 MPa |         |
|------------------|---------------------|---------|
|                  | SOUBĚH              | KŘÍŽENÍ |
| síťové kabely    | 0,60 m              | 0,20 m  |
| sdělovací kabely | 0,40 m              | 0,10 m  |
| vodovod          | 0,50 m              | 0,15 m  |
| kanalizace       | 1,00 m              | 0,50 m  |

Minimální vzdálenosti jsou určeny od povrchů trubek, chráničků, kabelů a stavebních konstrukcí



|           |             |              |                    |   |   |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|---|---|
| AO ČKAIT: | 0004685     | Telefon/FAX: | 272744018          |  | ING. JAN JEŽEK<br>Bajkalská 672/14<br>100 00 Praha 10 |
| IČ:       | 6310 5675   | Mobil:       | 603261117          |   |   |
| DÍČ:      | CZ530906153 | e-mail:      | jjezek53@gmail.com |   |   |

|   |                               |   |                  |
|---|-------------------------------|---|------------------|
| Název: CYKLOSTEZKA LÍPA-BOR NA KOLE<br>(ÚSEK NOVÝ BOR - CHOTOVICE)<br><br>SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU |                               | Budovy EKO s.r.o.<br>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ<br>Na Roli 2260/19, 46601 Jablonec n.N.<br>IČ: 031 06 829<br>www.budovyeko.cz |                  |
| Investor: Město Nový Bor, Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor   |                               |   |                  |
| Obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - PLYN I   |                               | Druh proj.: DUSP/PDPS   | Měřítko: 1 : 250 |
| Vypracoval:   | Zodp. projektant: Ivana Černá | Datum: 08.2023  | Č.výkresu: 03    |