








Měřítko
1:1000

Příloha k vyjádření č. VO_2023/01



2023 OBEC CHOTOVICE

Pozn.:
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy
veškerých sítí a přesné určení jejich uložení provozovateli těchto sítí.
Při souběhu a křížení inženýrských sítí budou dodrženy jejich minimální
odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

-  Zájmová plocha
-  Kabelová trasa rozvodů VO - zemní vedení
-  Kabelová trasa rozvodů VO - vrchní vedení
-  Svítidlo VO
-  Stožár - betonový podpěrný bod
-  Stožár FeZn s výložníkem / dvojvýložníkem v= 11m
-  RVO- rozvaděč jistění a spínání VO

307/1

292